

Trio Perfekta blandarfästen och väggbrickor för kopparrör

Innehavare/Utfärdat för

Trio Perfekta AB

Box 54, 283 02 Lönsboda, Sverige

Organisationsnummer: 556083-7915

Tel: 0479-25 503

E-post: info@trio-perfekta.se, Hemsida: www.trio-perfekta.se

Produktbeskrivning

Blandarfästen cc 150 och 160 mm samt enkla blandarfästen för cc 150 och 160 mm, avsedda för mjuka, halvhårda och hårda kopparrör med Dy 12 och 15 mm.

Blandarfästen cc 160 mm samt enkla blandarfästen för cc 160 mm har invändig anslutningsgänga M26 x 1,5 mm.

Blandarfästen cc 150 mm samt enkla blandarfästen för cc 150 mm har utvändig anslutningsgänga G 3/4".

Väggbrickor finns som 1-håls samt 2- och 3-håls med cc 60 mm, avsedda för mjuka, halvhårda och hårda kopparrör med Dy 10, 12 och 15 mm.

Väggbrickor finns som 1-håls samt 2- och 3-håls med cc 60 mm med invändig gänga G 1/2".

Blandarfästen och väggbrickor tillverkas i förkromad mässing, zink eller rostfritt stål.

Blandarfästen finns i flera färger.

Stödhylsa ska användas vid installation med mjuka och halvhårda kopparrör.

Vattenberörda delar tillverkas av avzinkningshärdig mässingslegering för tappvatteninstallationer.

Produkterna är försedda med packning som komprimeras vid montering mot vägg.

Avsedd användning

Blandarfästena är avsedda för montering av sanitetsarmatur vid dold rörförläggning i våtutrymmen. Väggbrickorna är avsedda för genomföring i vägg vid övergång från dold till synlig rörförläggning i våtutrymmen.

Högsta förekommande driftryck får inte överstiga 1,0 MPa.

Handelsnamn

Blandarfäste 160 cc

Blandarfäste 150 cc

Excentriska blandarfästen 160 cc

Excentriska blandarfästen 150 cc

Väggbricka 1-rörs, 2-rörs och 3-rörs

Väggbricka för tappventil

Typgodkännande C900280 | 2021-06-01

RISE Research Institutes of Sweden AB |

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16280



118081



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning "Blandarfäste 160 cc", nr. 151908, utg. 3, 2021-01-26.
Monteringsanvisning "Blandarfäste 150 cc", nr. 151910, utg. 1, 2020-12-18.
Monteringsanvisning "Excentriska blandarfästen 160 cc", nr. 151912, utg. 1, 2021-01-26.
Monteringsanvisning "Excentriska blandarfästen 150 cc", nr. 151927, utg. 1, 2021-01-26.
Monteringsanvisning "Väggbrixa 1-rörs, 2-rörs och 3-rörs", nr. 151906, utg. 3, 2020-03-05.
Monteringsanvisning "Väggbrixa för tappventil", nr. 151914, utg. 1, 2021-01-29.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-00-0076. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Trio Perfekta AB, Box 54, 283 02 Lönsboda samt leverantör T10056.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:

Innehavare	Trio Perfekta
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum eller datum	<i>nr/datum</i>
Typgodkännandets nummer	C900280
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr 2P06978-C, 2P06978-01, 2P06978-02, 2P06978-05 och P110597 från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Produkterna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 12, "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer".



Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-05-31.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

