



## TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1533 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten  
Presskopplingar

BBR 6.62

### Innehavare: Dahl Sverige AB

Ulvsättravägen 1 – 17 722 Järfälla

Tel: +46 (8)538-595 00

E-post: tks@dahl.se

Web: www.dahl.se

### Produktnamn: Altech Presskopplingar M-profil rostfria

Presskoppling tillverkad av rostfritt stål.

Presskopplingen har läckageindikering (opressad) och är godkänd för anslutning i rostfria rörinstallationer för dimensionerna 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 och 108 mm.

Provade och godkända att använda tillsammans med rostfria rör enligt SS-EN 10217-7 och SS-EN 10216-5. Rördelen monteras med specialverktyg enligt verktygets skötsel- och monteringsanvisning.

Ett pressverktyg rekommenderat av innehavaren till typgodkännandet ska användas.

### Avsedd användning

Presskoppling för kopparrör avsedd för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten 6:62\*  
1:a meningen och 2:a stycket

Utformning 6:625  
1:a och 4:e stycket

\*Produkten uppfyller krav i BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar 2018-09-06  
Bilaga 2: Produktmärkning 2018-09-06  
Bilaga 3: Kontroll 2018-09-06  
Bilaga 4: Bedömningsunderlag 2018-09-06

**Kiwa Sverige AB**  
Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)




Beslutsdatum: 2018-09-06

Diarienummer: 874/18

Giltigt till: 2023-09-05

### Kiwa Sverige AB

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

  
Johnny Ostenfeldt  
Handläggare