



TYPGODKÄNNANDE 1534 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Saint Gobain Distribution AB

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma

Tel: (+46)8-583 595 00

E-post: tk@altech.se

Hemsida: www.dahl.se

Altech Presskopplingar M-profil

Produktbeskrivning

Presskopplingar avsedda för elförzinkade rör/rörsystem, enligt EN 10305-3, ämnade för värmevatten inom fastighet, där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Avsedd användning

Presskopplingar avsedda för elförzinkade rör/rörsystem, enligt EN 10305-3, ämnade för värmevatten inom fastighet, där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning

Altech elförzinkade presskopplingar med M-profil omfattande följande dimensioner (Ø i mm): 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap. 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om, Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö och Säkerhet vid användning, Plan och Byggförordningen (PBF) 4 kap. 12 och 13 § och under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs.

Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR 29)¹⁾:

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Utformning, 1:a stycket	6:625
Installationer för övrigt vatten	6:63

Produkterna godkänns enlighet med följande avsnitt i Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Allmänt	1 kap. 6-7 §
Vatten- och avloppsinstallationer	8 kap. 1, 16-17 §

Bestämmelserna i 8 kap. 13 § ska alltid beaktas i samband med installation.

¹⁾ BBR 29 får användas enligt villkor som anges i BBR 31.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedel. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsdatum eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Saint Gobain Distribution AB

Altech Presskopplingar M-profil

Fabrikskod 56818000

(t ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Max. temperatur, tryck och dimension



Kiwa Certification AB

1913

TG 1534

TGM, Wien



Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe:

Fabrikskod 56818000

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollorgan: **TGM, Wien**

Kontrollavtal: **TGM-Frabo, daterat 2017-10-24**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren säkerställa att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkningen skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt godkänd kontrollanvisning och att produkterna årligen uppfyller kraven i detta godkännande. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på se.annualreporting@kiwa.com med en kopia av rapporten om fortlöpande övervakningskontroll, utförd av det ackrediterade kontrollorganet.

Tillhörande handlingar

Altech – Monteringsanvisningar för presskopplingar, daterad 2018-08-31 Version 2

Bedömningsunderlag

K43770/10 LAV-EL GOMMA S.r.l & K42802/10 LOPIGOM S.p.a.

DW-5253BQ0577, W534-10.3 / EN 681-1/W270/UBA (DVGW CERT GmbH)

DW-5253BR0355, W534-10.3 / EN 681-1/W270/UBA (DVGW CERT GmbH)

Bedömningsrapport 1534-2 daterad 2026-02-27 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer:

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2026-03-27

Gällande version: 1534-2

Giltigt till: 2028-08-11



Fredrik Sandberg

Affärschef, Bygg & Energi

Kiwa Certification AB