



## TYPGODKÄNNANDE 1388 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Dahl Sverige AB

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma

Tel: +46 (0)8-583 595 00

E-post: [info@dahl.se](mailto:info@dahl.se)

Hemsida: [www.dahl.se](http://www.dahl.se)

### Presskoppling

#### Produktbeskrivning

Presskoppling tillverkad i rödgods med EPDM tätningring. Presskopplingen monteras med specialverktyg enligt verktygets skötsel- och monteringsanvisning. Presskopplings O-ring är utrustad med läckage- (opressad) och pressindikering. Presskopplingarna är godkända för anslutning i kopparrörinstallationer.

#### Avsedd användning

Kopplingar för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värmevatten inom fastighet, där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

#### Omfattning

Altech Press Rödgods, dimensioner: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 och 54 mm.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om ”3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö”, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Dahl Sverige AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Altech Press Rödgods (RSK-nummer).
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Pressprofil (t.ex. V-Profil), Dimension
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1388
Kontrollorgan:	TGM, Wien

### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



**Tillverkningsställe(n):**

FRA.BO S.p.A., Quinzano d'Oglio (BS), Italien.

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **TGM, Wien**

Kontrollavtal: **TGM-Frabo, daterat 2017-10-24**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Altech – Monteringsanvisning för presskopplingar, utgåva: 2015-187-V3

Altech – Produktblad, utgåva: 2021-142-V2.

**Bedömningsunderlag**

Provningsrapport nr:

- 392-2017-00092602 från Eurofins Product Testing A/S.
- VR 001/10, VR 001/12, KA 100D/13, MO 050/15, MO 158/16 från TWZ.

Bedömningsrapport 102/2022, daterad 2022-05-09 av Kiwa Certification AB.

**Kommentarer:**

- Altech Presskopplingar monteras med pressverktyg som är godkända av tillverkaren/innehavaren.
- Montering av kopplingarna skall följa tillverkarens anvisningar.
- Kopplingarna är verifierade enligt DVGW 534 (05/2004) och NKB 12.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-05-09


Diarienummer: 102/2022

Giltigt till: 2027-05-08

Tidigare diarienummer: 081/2017



**Magnus Jerlmark**



**Deo Yamabo**