Certifikat

TYPGODKÄNNANDE 1053

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Dahl Sverige AB
Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma Sverige
Tel: 08-583 595 00
E-post: tks@altech.nu Hemsida: www.dahl.se

Presskoppling för tappvatten

Produktbeskrivning
Presskoppling i koppar eller förkromad koppar med O-ring. Kopplingen har press- och läckageindikering och monteras med pressverktyg med V-profilerade pressbackar eller/och presslingor. Presskopplingarna finns i dimensioner: Ø12, Ø15, Ø18, Ø22, Ø28, Ø35, Ø42 och Ø54 mm.

Avsedd användning
Koppling avsedd för anslutning av kopparrör i tappvatten- och värmeinstallationer inom byggnader. Max tillåtet statiskt driftstryck är 1,0 MPa. Vattentemperaturen får tillfälligt inte överstiga 95 °C och kontinuerligt inte överstiga 70 °C.

Omfattning
Altech Presskopplingar koppar V-profil.
Altech Presskopplingar förkromad koppar V-profil.

Godkännande
Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap. 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, Plan och Byggförordningen (PBF) 4 kap. 12 och 13 § och under förutsättning att det som anges i detta godkännande och tillhörande handlingar följs.

Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR 29)[1]:

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installation för tappvatten	6:62
Utformning	6:625, första och fjärde stycket

Produkterna godkänns enlighet med följande avsnitt i Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Allmänt	1 kap. 6-7 §
Vatten- och avloppsinstallationer	8 kap. 1, 3 och 4 §

Bestämmelserna i 8 kap. 13 § ska alltid beaktas i samband med installation.

[1] BBR 29 får användas enligt villkor som anges i BBR 31.

Märkning
Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Dahl Sverige AB
Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:	Altech Presskoppling
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe
Tillverkningsdatum eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t ex. tillverkningsdatum eller -nr.)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	Pressprofil (t.ex.V-Profil), Dimension
Boverkets inregistrerade varumärke 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1053
Kontrollorgan:	TGM, Wien

Kiwa Certification AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se

Accred. no. 1913
Certification of Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe:
Fabrikskod: 56818000

Kontroll
Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollorgan: **TGM, Wien** Kontrollavtal: **tgm-frabo, daterat 2017-10-24**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren säkerställa att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkningen skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt godkänd kontrollanvisning och att produkterna årligen uppfyller kraven i detta godkännande. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på se.annualreporting@kiwa.com med en kopia av rapporten om fortlöpande övervakningskontroll, utförd av det ackrediterade kontrollorganet.

Tillhörande handlingar
Monteringsanvisning Altech presskopplingar V-profil. AH-102-2024 versions datum 2024-08-27 av Saint-Gobain Distribution Sweden AB.
Godkända pressverktyg V-profil utgåva: 2022-547 av SGDS Gruppen AB.

Bedömningsunderlag
Provningsrapport nr. 392-2017-00092602 av Eurofins Danmark.
Provningsrapport nr: VR 001/10 av TZW
Bedömningsrapport 1053-3, daterad 2026-11-03, utförd av Kiwa Certification AB

Kommentarer
- Kopplingarna är verifierade enligt DVGW 534 och NKB produktregler nr. 4.
- Montering ska utföras med av tillverkaren rekommenderat pressverktyg i enlighet med tillhörande monteringsanvisningar.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2026-11-12 Gällande version: 1053-3

Giltigt till: 2031-11-11

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg
Affärschef, Bygg & Energi
Kiwa Certification AB