

Altech kulventil för tappställe

Innehavare/Utfärdat för

SGDS Gruppen AB

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma, Sverige

Produktbeskrivning

Altech kulventil för tappställe med utvändig gänga för anslutningar, G15 eller G20.

Avsedd användning

Kulventil för tappställe med kallt eller varmt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

Altech kulventil för tappställe.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning AH-102-2023, Altech Kulventiler, daterad 2023-05-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-16-0308 daterad 2021-06-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet 75150000.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Ventilhandtag märks med VIR och ventilhus märks med dimension. Märkningen sker på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	SGDS Gruppen AB
Produktens typbeteckning	Altech kulventil för tappställe
Löpande tillverkningdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0591-16
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 984364-4, 984364-3, 924008-3, 873469-C och 841824-3 från DTI.
Rapport 1126444-B och 7P06960 från RISE.

Kommentarer

Ventilerna är testade i enlighet med NKB 13.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-04-05, med giltighetstid t.o.m. 2023-04-04

Giltighet

Giltigt till och med 2028-05-29.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric