

Altech kulventiler AL 3635

Innehavare/Utfärdat för

Dahl Sverige AB

Box 11076,161 11 Bromma, Sverige
Organisationsnummer: 556287-0229
Tel: 08-583 595 00
E-post: tkd@dahl.se, Hemsida: www.dahl.se

Produktbeskrivning

Altech kulventil AL 3635, med fullt genomlopp och hög hals samt avtappningsdon. Ventilerna är tillverkade i förkromad mässing och har invändigt gängad anslutning i dimensionerna G10, G15, G20, G25, G32, G40 och G50.

Avsedd användning

Avstängningsventil för värme och kylsystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

Altech AL 3635, Kulventiler

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 7 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Altech Kulventiler, version 2016-101.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 373, Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet 75150000.

Typgodkännande SC0596-16 | 2018-08-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16220



6P06029



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning. Ventilhandtag märks med Altech och ventilhus märks med dimension.

Märkning på förpackning omfattar:

Innehavare	Dahl Sverige AB
Produktens typbeteckning	AL 3635
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0596-16
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 8P03417A från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Ventilerna är testade i enlighet med NKB 13, Produktregler för avstängningsventiler.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-08-13.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman