

Altech flexi anslutningsslang

Innehavare/Utfärdat för

Dahl Sverige AB

Box 11076, 1611 Bromma, Sverige

Organisationsnummer: 556287-0229

Tel: +46-8-583 595 00

E-post: tkd@dahl.se, Hemsida: www.dahl.se

Produktbeskrivning

Flexibel kopplingsledning av termoplast med yttre omflätning av rostfritt stål tillverkas i dimensionerna DN 6, 8, och 10. Kopplingsledningarna har fabriksmonterade kopplingar av mässing (CW 617N eller CW626N) i följande dimensioner:

Överfallsmutter (rak eller vinklad): 3/8", 1/2" och 3/4".

Utvändig gänga: 3/8", 1/2", 3/4" och M10x1.

Rörände: 6mm, 8mm, 10mm och 12mm.

Avsedd användning

Kopplingsledning för tappställen för varmt och kallt tappvatten samt för disk- och tvättmaskin.

Produkten ska användas inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

Altech flexi anslutningsslang.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 14-326-V10, daterad 2020-12-15.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 039902716, Kontrollorgan: Kiwa Nederland B.V.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande C900255 | 2021-01-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-20



112230



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet: 73520000.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Produkt märks med:

Boverkets inregistrerade varumärke
Dimension
Max. tryck och max. temperatur

†
DN XX
10b, 70°

Förpackning märks med:

Innehavare
Tillverkare
Löpande tillverkningsnummer
Produktnamn
Typgodkännandets nummer
Dimension
Max. tryck och max. temperatur
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Dahl Sverige AB
73520000
VYY
Altech flexi anslutningsslang
C900255
DN XX
10 bar, 70°C
†
1002
RISE
Kiwa

Bedömningsunderlag

Rapport 21191441, 21191442, 21191443, 21191444, 21191445, 21191446, 21191447, 21194073, 21194075, 21167502, 21194072 och 21197329 från TÜV Rheinland, Tyskland.
Rapport K-269499-16-Ko/st och W-268441e-16-SI/le från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Tyskland.
Rapport 130500812 och 102/17 från KIWA.

Kommentarer

Godkännandet gäller under förutsättning att:

- * kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum.
- * kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.
- * avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-11-14.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-05-28.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.