

Altech Oxy, Flexibel kopplingsledning för värmesystem

Innehavare/Utfärdat för

Dahl Sverige AB

Bryggerivägen 9, 16867 Bromma

Organisationsnummer: 556287-0229

Tel: 08-583 595 00, E-post: tkd@dahl.se, Hemsida: www.dahl.se

Produktbeskrivning

Altech Oxy är en flexibel kopplingsledning av PE-RT belagt med en diffusionsspärr och med yttre omflätning av rostfritt stål och med fabriksmonterade kopplingar i mässing (CW617N och CW626N). Altech Oxy levereras i storlekarna DN19, DN25 och DN32.

Kopplingsledningarna levereras med kopplingar i olika kombinationer av storlekar:

Utvändig gänga: 3/4", 1 1/4" och 1".

Överfallsmutter (rak och vinklad): 3/4" och 1".

Rörände: D15, D22 och D28.

Avsedd användning

Kopplingsledningen är avsedda att användas i slutna värme- och kylsystem. Vattentemperaturen får momentant inte överstiga 90°C eller kontinuerligt överstiga 70°C. Maximalt driftryck är 1,0 MPa.

Handelsnamn

Altech Oxy

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 7 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Altech anslutnings slangar utgåva 14-326-V12, daterad 2021-04-21.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 039902716, Kontrollorgan: Kiwa.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0427-16 | 2021-11-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

180886

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Tillverkningsenhet: 73520000

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Produkt märks med:

Tillverkningsenhet

73520000

Boverkets inregistrerade varumärke



Dimension

DN XX

Max. tryck och temperatur

10b, 90°

Förpackning märks med:

Innehavare

Dahl Sverige AB

Produktens typbeteckning

Altech Oxy

Löpande tillverkningsnummer/datum

nr/datum

Typgodkännandets nummer

SC0427-16

Boverkets inregistrerade varumärke



RISE ackrediteringsnummer

1002

Certifieringsorgan

RISE

Kontrollorgan

Kiwa

Bedömningsunderlag

Rapporter 21243655_001, 21243652_001, 21243653_001, 21243654_001 och 21243655_001 från TÜV.

Rapporter QB10593S19/27 och 593 LMH I14/058 från CSTB.

Rapport 310005179 från MPA NRW.

Rapport daterad 25-10-2016 från Kiwa.

Kommentarer

Godkännandet gäller under förutsättning att kopplingsledning i hela sin längd är belägen i ett och samma rum och att kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2021-05-04.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-05-03.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green