



TYPGODKÄNNANDE 1361

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN
Kopplingar

BBR 6:62

Innehavare: Beulco Armatur AB

Box 15093, 250 15 Helsingborg

Tel: +46 (0)42-295 560

E-post: info@beulcoarmatur.se Webb: <http://www.beulcoarmatur.se>

Produktnamn: BA Presskoppling

Beulco Armatur presskoppling tillverkad av mässingslegering CW602N alternativt Cuphin CW724R. Presskopplingen garanterar vattenläckage vid opressad koppling och installeras med specialverktyg enligt monteringsanvisning.

BA Presskoppling godkänns för anslutning i rörinstallationer för dimension \emptyset [mm]: 16 x 2,0.

Avsedd användning

Koppling för plaströr för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värmevatten inom byggnader där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Godkännande

Produkt, utförd och installerad enligt tillhörande handlingar, godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten, 1:a meningen och 2:a stycket	6:62*
Utformning, 1:a och 4:e stycket	6:625

*Fördelarna uppfyller krav i BFS 2014:3 gällande upplöst bly i vattnet vid tappställe.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-01-11
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-01-11
Bilaga 3: Kontroll	2019-01-11
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-01-11

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se




Akred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2019-01-11

Giltigt till: 2021-12-21

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 1248/18

Tidigare diarienummer: 429/16


Deo Yamabo
Handläggare

Bilaga 1
Typgodkännande nr 1361
Produkt: Presskoppling
Innehavare: Beulco Armatur AB

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2019-01-11

Monteringsanvisning ”MON 12 BA Koppling 16 mm”, upprättad av Beulco Armatur AB.

BA MPL presskoppling 16 mm för rör av fabrikat:

- Fränkische Turatec multilagerrör PE-RT 16x2,0 mm
- LK Universälör PAL-A 16x2,0 mm
- LK rör PE-X 16x2,0 mm
- Uponor rör Uni Pipe PLUS 16x2,0 mm
- Uponor rör Combi Pipe 16x2,0 mm
- Henco flerlagerrör PE-XC/AL/PE-XC 16x2,0 mm



Kommentarer:

1. BA Presskopplingar monteras med tillverkarens godkända pressverktyg.
2. Pressverktyget för presskopplingar skall underhållas och kalibreras enligt leverantörens anvisningar för att säkerställa minimipresskraft enligt specifikationen för respektive dimension.

Bilaga 2
Typgodkännande nr 1361
Produkt: Presskoppling
Innehavare: Beulco Armatur AB

PRODUKTMÄRKNING 2019-01-11


Produkten ska märkas med beständig etikett med följande information:

1. Innehavare: Beulco Armatur AB
2. Produktnamn: BA MPL presskoppling 16 mm
3. Tillverkningsställe eller fabriksbeteckning
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass – om detta finns
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr:1361 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige AB

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.



Deo Yamabo

Bilaga 3
Typgodkännande nr 1361
Produkt: Presskoppling
Innehavare: Beulco Armatur AB

KONTROLL 2019-01-11**Kontrollanvisningar**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2016-12-22.

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollomfattningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll.

Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan.

Innehavare ska meddela kontrollanvisning och kontrollomfattning till valt kontrollorgan.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkännande nr 1361
Produkt: Presskoppling
Innehavare: Beulco Armatur AB

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2019-01-11

Typgodkännandet grundas på:

- SINTEF Migrationsrapport nr. SBF2016F0568
- SINTEF Byggforsk godkännande nr. 20013, giltigt t.o.m. 2020-01-01
- INSTA-CERT certifikat nr. 5081, reviderat 2017-03-24
- KIWA rapport LC 16094-1
- Kontrollavtal, Dnr. 1005/16

Bedömningsrapport nr. 1248/18 – kan inkludera ovanstående

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Deo Yamabo'.

Deo Yamabo