



TYPGODKÄNNANDE 1360

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN
Kopplingar

BBR 6:62

Innehavare: Beulco Armatur AB

Box 15093, 250 15 Helsingborg

Tel: +46 (0)42-295 560

E-post: info@beulcoarmatur.se Webb: <http://www.beulcoarmatur.se>

Produktnamn: BA Fördelare

Beulco Armatur fördelare för inkoppling av rör och koppling tillverkad av mässinglegering CW602 alternativt Cuphin CW724R. Produkter finns för 2- respektive 3-rörsfördelare med utvändig gänga i dimensioner G3/4" och G1/2". Rölfördelaren godkänns för anslutning till kopplingar och rör enligt Bilaga 1.

Avsedd användning

Fördelningsrör för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värmevatten inom byggnader där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Godkännande

Produkt, utförd och installerad enligt tillhörande handlingar, godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten, 1:a meningen och 2:a stycket	6:62*
Utformning, 1:a och 4:e stycket	6:625

*Fördelarna uppfyller krav i BFS 2014:3 gällande upplöst bly i vattnet vid tappställe.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-01-11
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-01-11
Bilaga 3: Kontroll	2019-01-11
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-01-11

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Akred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2019-01-11

Giltigt till: 2021-12-21

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 1247/18

Tidigare diarienummer: 422/16


Deo Yamabo
Handläggare

Bilaga 1
Typgodkännande nr 1360
Produkt: Fördelare
Innehavare: Beulco Armatur AB

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2019-01-11

Monteringsanvisning ”MON 12 BA Fördelare”, upprättad av Beulco Armatur AB.



BA fördelare för rör och koppling av fabrikat:

Koppling	RSK	Rör
BA MPL presskoppling 16x2,0 mm	2252878	Fränkische Turatec multilagerrör PE-RT 16x2,0 mm
BA MPL presskoppling 20x2,0 mm	2252879	Fränkische Turatec multilagerrör PE-RT 20x2,0 mm
LK presskoppling 16 mm	1876608	LK Universalrör PAL-A 16x2,0 mm
LK presskoppling 16 mm	1876608	LK rör PE-X 16x2,0 mm
LK klämringskoppling 16 mm	4814373	LK Universalrör PAL-A 16x2,0 mm
LK klämringskoppling 16 mm	4814373	LK rör PE-X 16x2,0 mm
LK klämringskoppling 16 mm förkromad	4814374	LK Universalrör PAL-A 16x2,0 mm
LK klämringskoppling 16 mm förkromad	4814374	LK rör PE-X 16x2,0 mm
Uponor klämringskoppling FPL-X 15x2,5	1881328	Uponor rör Combi Pipe 15x2,5 mm
Uponor klämringskoppling FPL-X 15x2,5	1881328	Uponor rör Aqua Pipe 15x2,5 mm
Uponor klämringskoppling FPL-X 15x2,5 förkromad	1881321	Uponor rör Combi Pipe 15x2,5 mm
Uponor klämringskoppling FPL-X 15x2,5 förkromad	1881321	Uponor rör Aqua Pipe 15x2,5 mm
Uponor klämringskoppling FPL-X 16x2,0	1899338	Uponor rör Uni Pipe PLUS 16x2,0 mm
Uponor klämringskoppling FPL-X 16x2,0 förkromad	1899339	Uponor rör Uni Pipe PLUS 16x2,0 mm
BA MPL presskoppling 16x2,0 mm	2252878	Uponor rör Combi Pipe 16x2,0 mm

Bilaga 2
Typgodkännande nr 1360
Produkt: Fördelare
Innehavare: Beulco Armatur AB

PRODUKTMÄRKNING 2019-01-11

Produkten ska märkas med beständig etikett med följande information:

1. Innehavare: Beulco Armatur AB
2. Produktnamn: BA Fördelare
3. Tillverkningsställe eller fabriksbeteckning
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass – om detta finns
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr:1360 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige AB

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.



Bilaga 3
Typgodkännande nr 1360
Produkt: Fördelare
Innehavare: Beulco Armatur AB

KONTROLL 2019-01-11**Kontrollanvisningar**

Tillverkarens /importörens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat oberoende kontrollorgan.
Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2016-12-22.

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollomfattningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll.

Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan.

Innehavare ska meddela kontrollanvisning och kontrollomfattning till valt kontrollorgan.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.


Bilaga 4
Typgodkännande nr 1360
Produkt: Fördelare
Innehavare: Beulco Armatur AB

BEDÖMNINGСУNDERLAG 2019-01-11

Typgodkännandet grundas på:

- SINTEF Migrationsrapport nr. SBF2016F0568
- SINTEF Byggforsk godkännande nr. 20013, giltigt t.o.m. 2020-01-01
- INSTA-CERT certifikat nr. 5081, reviderat 2017-03-24
- KIWA rapport LC 16094-1
- Kontrollavtal, Dnr. 1005/16

Bedömningsrapport nr. 1247/18 – kan inkludera ovanstående.

A blue ink signature of Deo Yamabo, consisting of stylized, overlapping letters.