

Typgodkännandebevis

0114/97

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Kulventiler, modeller BA3400, BA3420S, BA3450S, BA3460S, BA3485, BA3486

Innehavare

Beulco Armatur AB, Box 15093, 250 15 Helsingborg.

Organisationsnummer: 556294-8306.

Tel: 042-29 55 60, fax: 042-29 55 75.

E-post: info@beulcoarmatur.se hemsida: www.beulcoarmatur.se

Produkt

Avstängningsventiler av kulkiktyp för varmt och kallt tappvatten.

Ventilhus är tillverkat av avzinkningshärdig mässingslegering.

Ventil BA 3400 i dimensioner DN 10 - 50 med invändig R-gängad anslutning.

Ventil BA 3420S i dimensioner DN 15 - 54 med slätända för presskopplingar.

Ventil BA 3450S i dimensioner DN 15 - 50 med utvändig M-gängad anslutning.

Ventil BA 3460S i dimensioner DN 10 - 54 med lödkopplingar för anslutning mot kopparrör.

Ventil BA 3485S i dimensioner DN 15 - 50 med utvändig M-gängad anslutning.

Ventil BA 3486S med halvkonor och packningar i dimensioner DN 10 – 40 med utvändig M-gängad anslutning.

Avsedd användning

Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten.

Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

BA 3400, BA 3420S, BA 3450S, BA 3460S, BA3485S, BA 3486S

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 2:a stycket

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Kulventil gängad, daterad 2011-12-02.
Monteringsanvisning Kulventil lödkoppling, daterad 2011-12-02.
Monteringsanvisning Kulventil slätända, daterad 2011-12-02.
Monteringsanvisning Kulventil 3420S, daterad 2011-12-02.
Monteringsanvisning Kulventil 3450S, daterad 2011-12-02.
Monteringsanvisning Kulventil 3460S, daterad 2011-12-02.
Monteringsanvisning Kulventil 3485S, daterad 2011-12-02.
Monteringsanvisning Kulventil 3486S, daterad 2011-12-02.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-10-20 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 9. Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Idrososfer-Negri S.r.l, Prato Sesia (Novara), Italien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje ventilhus samt etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Ventilhus märks med:

Fabrikantmärke	BA
Avzinkningshårdighet	CR
Dimension	xx
Tillverkningsår	xx

Förpackning är märkt med:

Innehavare	Beulco Armatur AB
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	<i>Se under punkten handelsnamn</i>
Typgodkännandets nummer	0114/97
Dimension	DN xx
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum
Kontrollorgan	DTI



Bedömningsunderlag

Rapport nr. 270-7-0177 samt utlåtanden daterade 1997-01-13 och 1997-05-20 från DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Kommentarer

Ventilerna är godkända i enlighet med NKB Produktregler Nr. 13 "Produktregler för Avstängningsventiler", daterad oktober 1989.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-06-19.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2016-07-01.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman