

CALEFFI Återströmningsskydd typ CAa serie 573

Innehavare/Utfärdat för

Caleffi S.p.A. S.R. 229

n. 25 - I-28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO) Italien.

VAT nummer: IT04104030962.

Tel: +39 322 8491, Fax: +39 322 863305.

E-post: info@caleffi.it, Hemsida: www.caleffi.com.

Produktbeskrivning

Caleffi återströmningsskydd kategori 3 enligt EN 1717. Tryckreduceringszon typ CAa enligt standard EN 14367.

Arbetsstryck max. PN 10 (1000 kPa). Max. temperatur 65°C.

Serie 573 är för gängad anslutning ½" (DN15), ¾" (DN20).

Avsedd användning

Återströmningsskydd för installationer där man har höga krav på hygien och kan användas i en mängd olika installationer där man önskar ett säkert återströmningsskydd, t.ex. bryggerier, livsmedelsindustri, vattenverk etc.

Handelsnamn

CALEFFI serie 573, artikelnummer 573415 och 573515.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Installationer för tappvatten

6:62

1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.

Återströmning

6:624

Utformning

6:625

1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

CALEFFI ej kontrollerbart återströmningsskydd med tryckskilda zoner typ CAa 573 series, H0000913.02

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 202 daterad 2010-03-05, Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Storlek
Max. temperatur
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Caleffi S.p.A
573
nr/datum
SC0934-09
DN 15 alt. DN 20
T_{max} 65°C
†
1002
RISE
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport nr. AP-08-003, AC08-531, AP-15-204-C-ADM, AP-171-118-C-CONT, AP-172-202-C-CONT, AP-181-109-C-CONT, AP-182-212-C-CONT, AP-191-104-C-CONT, AP-192-203-C-CONT, AP-201-120-C-CONT, AP-202-207-C-CONT och AP-211-105-C-CONT från CSTB.
Rapport nr. 975239 från DTI.

Kommentarer

Återströmningsskydden är provade enligt EN 14367.

Ljudprovningar är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 ljudgrupper;
Grupp 1 max. 20 dB(A) L_{pa} vid 0,3 MPa.
Grupp 2 max. 25 dB(A) L_{pa} vid 0,3 MPa.
Grupp 3 oklassad.
Typ CAa, serie 573 uppfyller kravet för ljudgrupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-06-17.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-10-10

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

Typgodkännande SC0934-09 | 2021-10-11

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering