

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 202 daterad 2010-03-05, Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Caleffi S.p.A., FONTANETO D'AGOGNA, Italien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Storlek
Max. temperatur
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Caleffi S.p.A
574 resp. 575
nr/datum
SC0933-09
t.ex. DN 50
T_{max} 65°C
†
1002
RISE
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport nr. AP-08-002, AC05-535, AP-08-027, AP-05-030, AC-06-505, AC-05-628, AP-14-202-A-CONT, AP-15-204-A-CONT, AP-15-103-A-CONT, AP-191-118-A-CONT, AP-192-205-A-CONT, AP-201-110-A-CONT, AP-202-208-A-CONT och AP-211-119-A-CONT från CSTB.

Rapport nr. 975239 från DTI.

Kommentarer

Återströmningsskydden är provade enligt EN 12729.

Ljudprovningar är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 ljudgrupper;

Grupp 1 max. 20 dB(A) L_{pa} vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max. 25 dB(A) L_{pa} vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Model BA, serie 574, storlek t.o.m. DN32 uppfyller kravet för ljudgrupp 1.

För storlekar större än DN 32 är inte ljudprovningar tillämpliga.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-06-16.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-10-10.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

A series of overlapping, thin-lined geometric shapes, including squares and rectangles, scattered across the middle of the page. Some shapes are tilted at various angles.