

Platinox SLP, flexibel kopplingsledning

Innehavare/Utfärdat för

NPI Italia S.r.l.

Via Velleia 19, 20900 Monza MB, Italien

VAT nummer: 10804760154

Tel: +39 039 204981

E-post: npiitalia@npiigroup.com, Hemsida: www.npiitalia.com

Produktbeskrivning

Platinox SLP är flexibla kopplingsledningar av silikon med yttre omflätning av rostfritt stål och med fabriksmonterade kopplingar i mässing CW614N, CW617N, CW510L och CW724R.

Platinox SLP levereras i storlekarna DN6, DN8, DN10, DN13, DN20 och DN25.

Kopplingsledningarna levereras med kopplingar i olika kombinationer av storlekar:

Utvändig gänga (Rörstycke): M8×1, M10×1 alt. M12×1.

Invändig gänga (Mutter): 3/8", 1/2", 3/4" alternativt 1".

Avsedd användning

Kopplingsledning för tappställen för varmt och kallt vatten samt för disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 90°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

Platinox SLP.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Produkten uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning daterad 2019-06-24.

Typgodkännande 0262/08 | 2019-10-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



9P02147



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 141, Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

NPI Italia Srl, Monza och Soncino, Italien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling/tryck på produkt samt text på varje levererad förpackning och omfattar:

Produkten märks med:

Innehavare
Löpande tillverkningsår
Nominell diameter (DN)
Max, temperatur
Boverkets inregistrerade varumärke

NPI Italia S.r.l.
år
dimension
70°
†

Emballage märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Nominell diameter (DN)
Tillverkningsdatum
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

NPI Italia S.r.l.
Platinox SLP
0262/08
dimension
datum
†
1002
RISE
DTI

Bedömningsunderlag

Rapporterna QIWQHGG 716 1158a, QIWQHGG 716 1158b, QIWQHGG 716 1158c, QIWQHGG 716 1158d, QIWQHGG 717 1123a, QIWQHGG 717 1123b och QIWQHGG 719 1185a från LGA.

Rapporterna 885069, 806473-1, 775133, 661372-3 och 614102-4 från DTI.

Rapport K180413.14 från MPA.

Rapport RP001518 från TecnoLab.

Rapporterna 1107056-001, 1107056-002, 1107056-003, 1107056-004, 1107056-005, 1107056-006, 1107056-007, 1107056-008, 1107056-009, 1107056-010, 1107056-011, 1107140-001, 1107057-001, 1107057-002, 1107057-003, 1107057-004, 1107057-005, 1107057-006, 1107057-007, 1107057-008, 1107057-009, 1107057-010, 1107057-011, 1107141-001, 1107386-001, 1107386-002, 1107386-003, 1107386-004, 1107386-005, 1107386-006, 1107386-007, 1107386-008, 1107386-009, 1107386-010, 1107386-011, 1107386-012, 1107387-001, 1107387-002, 1107387-003, 1107387-004, 1107387-005, 1107387-006, 1107387-007, 1107387-008, 1107387-009, 1107387-010, 1107387-011, 1107387-012, RP1108302-001, RP1108302-002, RP1108302-003, RP1108303-001, RP1108303-002 och RP1108303-003 från TTR.

Rapporterna K-293520-18-Ko och W-294963e-18-SI_Krü från Hy.

Kommentarer

Godkännande gäller under förutsättning att:

- Utdragsslangen i hela sin längd är belägen i ett och samma rum
- Utdragsslangen har en maximal längd på 2,0 meter
- Avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-06-27, med giltighetstid t.o.m. 2019-06-26.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-10-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkeson

A handwritten signature in blue ink, reading 'Joacim Melin', is placed over a faint, tilted rectangular stamp.

Joacim Melin