CERTIFIKAT

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1080
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD **BBR 5**
Genomföringar i vägg och bjälklag

Innehavare: REHAU AB, Box 1202, 701 12 Örebro Sverige

Tel: +46 (0)19-20 6400

E-post: info-orebro@rehau.com Web: rehau.com

Produktnamn: System RAUPIANO WINKELMANSCHETTE

Brandtätningssystem för rörgenomföringar av plast. Består av en vinkelformig rörmanschett med värmeexpanderande inlägg, och en anpassad mängd fästkrokar/ infästningar. Håltätning runt rören med obrännbar mineralull, eller med Armaflex isolering.
Brandmanschetternas utformning, dimension och uppbyggning till byggnadsdelens brandklass framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Brandtätning av genomföringar med plaströr i form av avloppsrör av mineralförstärkt PP, med ljuddämpande Rehau ljud-och brandmatta. Lämplig för genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar, golv, bjälklag av betong, lättbetong etc.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånds klass up till *EI 120	5:231
Skydd mot spridning av brand och brandgaser mellan brandceller. Genomföringar	5:53

*Klassat enligt EN 13501-2: 2007 + A 1:2009

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-05-15
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-05-15
Bilaga 3: Kontroll	2018-05-15
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-05-15

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Ackred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2018-05-15 Diarienummer: 830/17

Giltigt till: 2023-05-14 Tidigare diarienummer: 232/12

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostenfeldt
Handläggare