

Ahlsell a-collection, presskopplingssystem med M-profil

Innehavare/Utfärdat för

Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm, Sverige

Produktbeskrivning

Ahlsell a-collection presskopplingssystem med M-profil för kopparrör. Skarvkopplingar tillverkas av koppar, kopplingar med rörgånga tillverkas av avzinkningshårdig mässingslegering med blyinnehåll mindre än 0,1%. Kopplingar finns i olika utföranden med dimensioner 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 och 54 mm. Kopplingarna har o-ringar av EPDM gummi som är utformade för att läcka i opressat tillstånd. Vid sammanfogning av rördel och rör förutsätts att pressverktyg godkänt av typgodkännandets innehavare används.

Avsedd användning

Kopplingar avsedda för sammanfogning av hårda kopparrör för kallt och varmt tappvatten samt värme/kylsystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa.

Handelsnamn

a-collection, presskopplingssystem med M-profil.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Ahlsell Pressmuffsystem Koppar M, BRRA0093, daterad maj 2018.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning för mässingskopplingar: Ref nr. 210-20-0170 daterad 2020-08-14, Kontrollorgan: RISE

Kontrollanvisning för kopparkopplingar: Ref nr. 210-20-0171 daterad 2020-08-14, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande SC0642-15 | 2023-04-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

195170

(8P01874)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Ahlseil AB, Hallsberg samt leverantörer 954169 och 953829.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Produkter märks med:

Dimension	DN XX
Förkortning av handelsnamn a-collection	a
Löpande tillverkningsår och vecka	ÅÅVV

Förpackningar märks med:

Innehavare	Ahlseil AB
Kopplingarnas typbeteckning	a-collection presskopplingar
Pressprofil	M
Dimension	DN XX
Löpande tillverkningsdatum	ÅÅVV
Typgodkännandets nummer	SC0642-15
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 6P01650 rev.1, PX27069-17E rev1, 9P00379-01, 9P00379-02, PX27069-18E, 9P05057, PX27069-19C, P111633C, P110095, 1109658-D och 1109658-E från RISE.

Kommentarer

Presskopplingarna är godkända i enlighet med NKB 12.
O-ringarnas egenskaper för att läcka i opressat tillstånd är verifierat enligt RISE/SP metod 5060.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-07-29, med giltighetstid t.o.m. 2021-11-07.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-04-15.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggsäkerhetsförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric