Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

C900365

A-press presskoppling (LBP) med M-profil i elförzinkat stål

Innehavare/Utfärdat för

Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm

Produktbeskrivning

A-press presskopplingar med M-profil tillverkade av elförzinkat stål i följande dimensioner: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 och 108 mm. Kopplingarna har o-ringar av EPDM och är utformade för att läcka i opressat tillstånd.

Presskopplingen monteras på elförzinkat stålrör och pressas med verktyg som godkänts av typgodkännandets innehavare. Presskopplingar i dimension 12-54 mm har röd pressindikator.

Avsedd användning

Presskopplingar avsedda att användas för sammanfogning av elförzinkade stålrör i slutna värmesystem där vattnets kvalitet kan jämställas med vatten från kommunal anläggning. Vattentemperaturen får inte överstiga 95°C, maximalt drifttryck är 1,0 MPa

Handelsnamn

A-press pressystem med M-profil i elförzinkat stål med LBP-funktion.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 7 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Pressmuffsystem elförzinkad M, daterad 2021-04-08, 4 sidor..

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet 90350

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

<u>Förpackning märks med:</u>	
Innehavare	Ahlsell
Produktens typbeteckning	*enligt handelsnamn*
Dimension	*dimension*
Typgodkännandets nummer	C900365
Boverkets inregistrerade varumärke	⊤
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE
<u>Produkt märks med:</u>	
Produktmaterial	C
Boverkets inregistrerade varumärke	⊤
Dimension	*dimesion*
Löpande tillverkningsnummer	batchnummer

Bedömningsunderlag

Rapport O100115-1335464-A Rev- 1 från RISE
Rapport 784865 från D-lab
Rapport 120003833 och 220005268-1 från MPA NRW
Rapport 443356-B och 296086 från DTI

Kommentarer

Kopplingarna uppfyller relevanta krav enligt NKB 12 samt läckageindikering för opressad koppling enligt DVGW W 534 12.14.
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-04-12

Giltighet

Giltigt till och med 2031-04-04.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.