

# Ahlsell a-collection, kulventil AVI 1373-S

Innehavare/Utfärdat för

## Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm, Sverige.

### Produktbeskrivning

Ahlsell a-collection kulventiler av fullflödestyp med hög hals och olika typer av anslutningsmöjligheter. Vattenberörda delar i ventiler och kopplingar tillverkas av avzinkningshärdig mässingslegering med blyinnehåll < 0,1%.

AVi 1373-S är försedd med utvändig metrisk gänga. Ventilerna kan förses med a-collection lödkoppling eller rörände för presskoppling enligt tabell nedan.

Ventil DN	AVi 1373 Anslutningsgänga	Lödkoppling för rör med utvändig Ø	Rörände med utvändig Ø
15	M26	15 mm	15 mm
20	M34	22 mm	22 mm
25	M40	28 mm	28 mm
32	M50	35 mm	35 mm
40	M55	42 mm	42 mm
50	M70	54 mm	54 mm

### Avsedd användning

Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

### Handelsnamn

a-collection, kulventil AVi 1373-S med hög hals.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten  
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd  
6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning "Kulventil AVi 1373-S" daterad 2022-12-14.



## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Ahlsell AB, Hallsberg och tillverkningsenhet 954169.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	Ahlsell AB
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	ÅÅVV
Material	LEAD FREE
Dimension	<i>dimension</i>
Typgodkännandets nummer	C900810
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter P111633rev1, P111633C, P111633D och 1168853 från RISE.

Rapport DL-72209 från D-LAB.

## Kommentarer

Kulventilerna är provade enligt relevanta delar av NKB 13 och SS-EN 13828.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-10-25.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric