

Typgodkännandebevis

SC0670-14

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

a-collection kulventil med klämringskopplingar

Innehavare

Ahlsell AB, Liljeholmsvägen 30, 117 98 Liljeholmen.

Organisationsnummer: 556012-9206.

Tel: 08-685 70 00.

E-post: info@ahlsell.se hemsida: www.ahlsell.se

Produkt

a-collection kulventil finns i utförande med låg eller hög hals och med klämringsanslutning i följande dimensioner: 12, 15, 18, 22, 35, 42 och 54 mm. Se handelsnamn för respektive modellbeteckning. Vattenberörda delar tillverkas av avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Ventilerna är avsedda för kallt och varmt tappvatten där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C. Klämringskopplingarna är avsedda att användas tillsammans med oförkromade kopparrör, stödhylsa ska användas med mjuka och halvhårda rör.

Handelsnamn

a-collection kulventil AVi 1327, klämringskopplingar och hög hals.

a-collection kulventil AVi 1335, klämringskopplingar och låg hals.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd*
-------------------------------	--

Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket
------------	----------------------------

* Ventilerna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning kulventil AVi 1327 och 1335, utgåva 3.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-08-0185. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributions och tillverkningsställe:
Ahsell AB, Hallsberg och tillverkningsenhet 953705.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Märkning på produkt:

Dimension

Modellbeteckning

Material

dimension
AVi 1327, 1335
LOWLEAD

Förpackning märks med:

Innehavare

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens handelsnamn

Typgodkännandets nummer

Dimension

Löpande tillverkningsdatum

Kontrollorgan

Ahsell AB
†
SP Certifiering 1002
handelsnamn
SC0670-14
dimension
datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport ETz 5P01957, ETz 5P01957A, ETz 5P03600 och 5P01957-05 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

Kommentarer

Avstängningsventilerna är godkända i enlighet med NKB 13 "Produktregler för avstängningsventiler", daterad oktober 1989.

Klämringskopplingarna är godkända i enlighet med NKB Produktregler nr. 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer", daterad oktober 1989.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-03-23.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ronald Green

Marcus Tillman