

## Ahlsell a-collection, Vattenmätarkoppel fast 110 mm och justerbar 190-220 mm

Innehavare/Utfärdat för

### Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm, Sverige

### Produktbeskrivning

Ahlsell vattenmätarkoppel finns i en fast variant för vattenmätare 110 mm med anslutning DN 15 samt i en justerbar variant för vattenmätare 190-220 mm med anslutning DN 20.

Fast variant består av konsol och avstängningsventiler och kan kompletteras med kontrollerbar backventil. Anslutningar på koppellets inlopp/utlopp är G 1/2".

Justerbar variant består av konsol, avstängningsventiler och kontrollerbar backventil. Anslutningar på koppellets inlopp/utlopp är utvändiga gänga G20 respektive klämringskoppling för kopparrör DN 22. Kopplet kan på inloppssidan kompletteras med koppling DN 32 för PE-rör (PE 80).

Backventilen uppfyller skyddsklass EA enligt standard SS-EN 1717.

Vattenberörda delar tillverkas av avzinkningshärdig mässingslegering med blyinnehåll mindre än 0,1%.

### Avsedd användning

Vattenmätarkoppel för tappvatten där högsta tillåtna driftstryck är 1,0 MPa.

### Handelsnamn

Ahlsell a-collection, Vattenmätarkoppel 190-220 mm, RSK 4647956.

Ahlsell a-collection, Vattenmätarkoppel 190-220 mm med koppling för PE-rör DN 32, RSK 4648119.

Ahlsell a-collection, Vattenmätarkoppel 110 mm, hög modell 50 mm, enkel, RSK 5142005.

Ahlsell a-collection, Vattenmätarkoppel 110 mm, låg modell 25 mm, enkel, RSK 5142006.

Ahlsell a-collection, Vattenmätarkoppel 110 mm, hög modell 50 mm, dubbel, RSK 5142007.

Ahlsell a-collection, Vattenmätarkoppel 110 mm, låg modell 50 mm, dubbel, RSK 5142008.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Ahlsell monteringsanvisning för vattenmätarkoppel 190-220 mm, utgåva 2, 2022-10-27.

Ahlsell monteringsanvisning för vattenmätarkoppel 190-220 mm med PE-koppling, utgåva 3, 2022-10-26.

Ahlsell monteringsanvisning för vattenmätarkonsol 110 mm, utgåva 1, 2023-11-27.

Typgodkännande SC1028-14 | utgåva 1 | 2023-12-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1192970

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: RISE certifieringsregel CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Ahlsell AB, Hallsberg samt tillverkningsenhet 953818.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	Ahlsell AB
Fabriksbeteckning	953818
Produktens typbeteckning	Handelsnamn
Löpande tillverkningsår och vecka	år-vecka
Typgodkännandets nummer	SC1028-14
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter 2P01764-01a, 2P01764, 180227-A, 180227-B, 180227-C, 1163705 och 1197581 från RISE.  
Rapport DL-59397 från D-LAB.

## Kommentarer

Kopplingarna är godkända i enlighet med NKB 12 och NKB 18, ventilerna är godkända enligt NKB 13 och NKB 9.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-12-18.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric