

Ahlsell a-collection, pressventiler AVI 1372M och AVI 1372V

Innehavare/Utfärdat för

Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm, Sverige.

Produktbeskrivning

Ahlsell a-collection pressventiler i M- och V-profil i utförande med låg eller hög hals. Ventilerna har typgodkända presskopplingar i M-profil, typgodkännande SC0642-15 resp. V-profil, typgodkännande SC0142-18 i dimensionerna 15, 18, 22, 28, 35, 42 och 54 mm. Vattenberörda delar i ventiler och kopplingar tillverkas av avzinkningshärdig mässingslegering med blyinnehåll < 0,1%.

Avsedd användning

Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

a-collection, pressventil AVI 1372M-S med låg hals.
a-collection, pressventil AVI 1372M-S med hög hals.
a-collection, pressventil AVI 1372V-S med låg hals.
a-collection, pressventil AVI 1372V-S med hög hals.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Kulventil AVI 1372V-S, 1372M-S, daterad februari 2022.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-20-0170 daterad 2020-08-14, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande C900504 | utgåva 1 | 2023-06-21


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

159307

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Ahlseil AB, Hallsberg och tillverkningsenhet 954169.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Batchnummer
Material
Dimension
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Ahlseil AB
handelsnamn
nummer
LEAD FREE
dimension
C900504

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter P111633rev1, P111633C, P111633D och 1168853 från RISE.
Rapport DL-72209 från D-LAB.

Kommentarer

Kulventilerna är provade enligt relevanta delar av NKB 13 och SS-EN 13828.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-06-20

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric