



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1380 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten
Ventiler

BBR 6:62

Innehavare: BROEN A/S

Skovvej 30, 5610 Assens, Danmark

Tel: +45 647 120 95

E-post: broen@broem.com Webb: <http://www.broen.com>

Produktnamn: VSH XPress

Kulventiler tillverkade av 100 % rostfritt stål, ingen mässing inkluderad.
VSH XPress ventiler är med pressanslutning i kombination med olika andra tekniker som gänga, svängtapp etc.
Godkända dimensioner: DN10, 15, 20, 25, 32, 40 och 50.

Avsedd användning

Avstängningsventil för varmt och kallt tappvatten alt värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten, 2:a stycket	6:62*
Utförning, 1:a och 4:e stycket	6:625

*Produkterna uppfyller krav i BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-03-21
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-03-21
Bilaga 3: Kontroll	2017-03-21
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-03-21

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2017-03-21

Diarienummer: 365/16

Giltigt till: 2022-03-20

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Deo Yamabo
Handläggare