



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6401BQ0566

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Düker GmbH Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
Distributor <i>Vertreiber</i>	Düker GmbH Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
Product Category <i>Produktart</i>	hydrants and surface boxes: underground hydrant (6401)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	underground hydrant
Model <i>Modell</i>	304; 304 S; 305
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: A 025/20 from 25.05.2020 (TZW) supplement test: A0 062/18 from 23.10.2018 (TZW) type testing: A0 024/10 from 20.06.2011 (TZW) UBA-Guideline: KA 0117/18 from 15.05.2018 (TZW) hygienic testing: MO 051/18 from 22.05.2018 (TZW) UBA-Guideline: KA 0349/17 from 26.02.2018 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 386-P (01.09.2014) DIN EN 1074-6 (01.03.2009) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	27.12.2026 / 21-0970-WNV

700281 04 A DE

12.11.2021 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
304; 304 S	type of construction: A1-80-1,5 pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 80	RD 0,80; RD 1,00; RD 1,25; RD 1,50 (single shutoff)
305	type of construction: AD1-80-1,5 pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 80	RD 0,80; RD 1,00; RD 1,25; RD 1,50 (double shutoff)

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
DW-5214BU0030	Seals for socketjoints in ductile iron pipes	TYTON/TYTON	SATTEC DBS GOMMA S.R.L.
DW-5212BU0497	Elastomer sealant for water supply	01/AA70NBR/01/AA70NBR	LAV.EL GOMMA S.r.l.
HW-1011DM0463	assembled product, product group P1	304; 304 S; 305/304; 304 S; Düker GmbH 305	