

# Ezze KRK, klämringsskopplingar för kopparrör

Innehavare/Utfärdat för

## EZZE AB

Box 501, 335 28 GNOSJÖ

Organisationsnummer: 556487-4435

Tel: 0370-332200, Fax: 0370-926 54

E-post: [info@ezze.se](mailto:info@ezze.se), Hemsida: [www.ezze.se](http://www.ezze.se)

### Produktbeskrivning

Ezze KRK klämringsskoppling med plantätning består av kopplingshus, kopplingsmutter, klämhylsa och stödhylsa.

Kopplingen är försedd med en packning av koppar alternativt av fibermaterial

Klingersil AC-16600, (K-sil). Kopplingen är tillverkad i avzinkningshärdig mässinglegering.

Vattenberörda delar i kopplingen är tillverkad av CW625 och mutter av CW602, CW625 eller i syrafast rostfritt stål.

- Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör..

- Kopplingen får endast monteras tillsammans med metallrördelar från Ezze, då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning.

Packning	Nippel invändig gänga Se specifikation i monteringsanvisning	Rördimension Dy mm Se specifikation i monteringsanvisning
Cu-packning och Fiberpackning Klingersil AC-16600, (K-sil).	G $\frac{1}{4}$	6, 8
—” —	G $\frac{3}{8}$	6, 8, 10, 12
—” —	G $\frac{1}{2}$	8, 9.6, 10, 11, 12, 12.7, 13, 14, 15, 16
—” —	G $\frac{3}{4}$	12, 15, 18, 19.1, 20.5, 22
—” —	G1	12, 15, 18, 22, 25.4, 28
—” —	G1 $\frac{1}{4}$	35
—” —	G1 $\frac{1}{2}$	42
—” —	G2	54
—” —	G $\frac{3}{8}$ US	10

### Avsedd användning

Klämringsskoppling med plantätning för sammanfogning av Ezze metallrördelar med nedan kopparrör i tappvatten- och värmeinstallationer:

- Mjuka, halvhårda och hårda förkromade kopparrör i dimension 6 - 22 mm.
- Oförkromade kopparrör 6 - 54 mm.
- Maximalt drifttryck 1,0 MPa (10 bar)

Typgodkännande 2803/76 | 2021-10-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

175727

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Handelsnamn

Ezze KRK

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten  
Utformning

6:62, 2:a stycket  
6:625, 1:a stycket och 4.e stycket

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning märkt instruktion nr. Q23/0/120918

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-98-0433.

Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Ezze AB i Gnosjö.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och etikett på varje förpackning och omfattar:

Kopplingsmuttern märks: **EZZ-KRK** samt med **dimensionsbeteckning**

### Förpackningen är märkt med:

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer  
Typgodkännandets nummer  
Dimension  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

**EZZE AB**  
**GNOSJÖ**  
**KRK**  
**Nr.**  
**2803/76**  
**Dimension**  
**†**  
**1002**  
**RISE**

## Bedömningsunderlag

Rapporter nr E30231, 97E1 2939 och PX00844B från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt ritningsmapp.

Rapporter 0007886 och 149296 och från övervakad tillverkningskontroll utförd av RISE.

Typgodkännande 2803/76 | 2021-10-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

## Kommentarer

Produkten är godkänd mot NKB Produktregler nr 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer", daterad Oktober 1989.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-09-14, med projektnummer 6P03277.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-10-21

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

A collection of several overlapping, thin-lined geometric shapes, including squares and rectangles, scattered across the middle section of the page.