

# VIESER One extra låg golvbrunn

Innehavare/Utfärdat för

## Vieser Oy

Keskutie 23, FI-61850 Kauhajoki as, Finland

Organisationsnummer: FI07855802

Tel: +358 20 746 4400

E-post: [thomas.collin@vieser.se](mailto:thomas.collin@vieser.se), Hemsida: [www.vieser.se](http://www.vieser.se)

### Produktbeskrivning

Vieser One extra låg golvbrunn tillverkade i polypropen PP, med sidoutlopp i DN 50. Brunnens kan utrustas med förhöjningsring 12 mm, 18 mm eller en justerbar förhöjningsring 25-88 mm. Brunnens galler har belastningsklass K3. Vieser One extra låg golvbrunn är anpassad för ROT-renovering.

Golvbrunnen levereras med vattenlås och klämring. Brunnens storlek är Ø 150 mm.

Brunnen har anslutningsmöjlighet med sidoinlopp DN 32.

Följande flöden har uppmätts för brunnen tillsammans med galler RSK: 7114330.

Dimension (mm)	Flöde galler	Flöde Sidoinlopp, DN 32	Flöde galler + sidoinlopp DN 32
DN50	1,2 l/s	>0,8 l/s	0,5 + 0,8 l/s

### Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

### Handelsnamn

VIESER One extra låg golvbrunn

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten\* 6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket

Utformning 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

\*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de betjänade tappställes normflöden.

### Tillhörande handlingar


Vieser One golvbrunn DN50 1x32 extra låg, monteringsanvisning, märkt 6004634/09/20.

Typgodkännande C900243 | 2020-11-16

RISE Research Institutes of Sweden AB |  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)



16128



## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 1927/21/03/RTE, Kontrollorgan: Eurofins Expert Services Oy.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Serres Oy, Kauhajoki, Finland

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

### På förpackning:

Innehavare  
Produktens typbeteckning  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan  
RISE ackrediteringsnummer  
Typgodkännandets nummer  
Kontrollorgan

Vieser Oy  
Vieser extra låg golvbrunn  
†  
RISE  
1002  
C900243  
Eurofins

### På produkt:

Produktens typbeteckning  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Dimension  
Löpande tillverkningsmånad

Vieser extra låg golvbrunn  
†  
DN 50  
År och månad

## Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-01168-13 från VTT, Finland.  
Rapport EUFI29-18000169-T1, EUFI29-19003984-T1 och EUFI29-20001414-T4 från Eurofins, Finland.

## Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med golvbrunn.

Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253. Det delvis mekaniska vattenlåsets funktion bedöms motsvara ett vattenlås djup om 50 mm, vattenlåset bör rengöras regelbundet.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-11-15

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.