

Vieser One och Line golvbrunnar

Innehavare/Utfärdat för

Vieser Oy

Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki as, Finland

Organisationsnummer: FI07855802

Tel: +358 20 746 4400

E-post: thomas.collin@vieser.se, Hemsida: www.vieser.se

Produktbeskrivning

Golvbrunnarna levereras med Vieser One vattenlås samt klämring. Golvbrunnarna kan även utrustas med förhöjningsring och ram/designsilar för klinker och våtrumsmatta. Golvbrunnarna är tillverkad i polypropen PP. Silen har belastningsklass K3 med storlek Ø 150 mm. Klämring finns i två olika versioner, med eller utan skruvar.

Modell	Flöde sil	Flöde sidoinlopp	sida + sida
Vieser One 50SI DN 50 3x32/40	1,09 l/s	1,0 l/s	0,32 l/s
Vieser One 75SI DN 75 3x32/40	1,35 l/s	1,6 l/s	0,82 l/s
Vieser One 75S DN 75 <i>utan sidoinlopp</i>	1,35 l/s	N/A	N/A
Vieser One 75SI 45gr DN 75 3x32/40	1,4 l/s	1,6 l/s	1,5 l/s
Vieser One 75S 45 GR 45gr DN 75 <i>utan sidoinlopp</i>	1,4 l/s	N/A	N/A
Vieser One 75BI med bottenutlopp DN 75 3x32/40	1,95 l/s	1,7 l/s	1,5 l/s
Vieser One spygatt DN 40	0,62 l/s	N/A	N/A
Vieser One spygatt DN 40 <i>med DN 32 förminskningsrör</i>	0,51 l/s	N/A	N/A

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten, för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinkers.

Handelsnamn

Vieser One

Vieser Förhöjningsring Ø 150x100 mm utan sidoanslutningar

Vieser Förhöjningsring Ø 150x100 mm med sidoanslutningar 3xDN32

Vieser Låg förhöjningsring 12 mm

Vieser Låg förhöjningsring 18 mm

Vieser Line

Typgodkännande SC0428-13 | 2020-04-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-03-16230



2P02239

(8P04066)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten	6:641,	1:a och sista meningen i 2:a stycket
Utformning	6:644,	1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Vieser golvbrunnssystem, märkt 6001102/09/19. Avser modell med skruvbar klämring.

Monteringsanvisning Vieser låga förhöjningsringar med skruvbar klämring, märkt 6003144/09/19.

Monteringsanvisning Vieser golvbrunnssystem, märkt 177003/06/15. Avser modell med klämring (ej skruvbar).

Monteringsanvisning Vieser Line steg 1, märkt 6001198.

Monteringsanvisning Vieser Line steg 2, märkt 6001199.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 1927/21/03/RTE, Kontrollorgan: Eurofins Expert Services Oy.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Serres Oy, Kauhajoki, Finland

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Märkning på emballage:

Innehavare/Distributör

Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan

Kontrollorgan

Vieser

Serres, Finland

Vieser One DN XX

SC0428-13

†

1002

RISE Certifiering

Eurofins

Märkning på produkt:

Produktens typbeteckning

Boverkets inregistrerade varumärke

Löpande tillverkningsdatum

Vieser One DN XX

†

månad och år

Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-01168-13, RTE11606-97, RTE3323-05, RTE10196-96, VTT-S-01168-2, EUFI29-18000169-T1 och EUFI29-19003984-T1 från Eurofins Expert Services Oy, Finland.

Kommentarer

Produkterna är testade och uppfyller krav enligt standard EN 1253-1.
Monteringsanvisningar skall levereras med golvbrunnen. Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-04-29.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-11-26.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

A series of overlapping, light gray geometric shapes, including squares and rectangles, are scattered across the middle and right side of the page, creating a modern, abstract background.