

GOLVBRUNN FURO 007

Innehavare/Utfärdat för

Furhoffs Rostfria AB

Furhoffs Rostfria AB, 541 22 Skövde, Box 93, Sverige.

Organisationsnummer: 556047-0071

Tel: 0500-44 45 46, Fax: 0500-44 45 20,

E-post: info@furhoffs.se, Hemsida: www@furhoffs.se

Produktbeskrivning

FURO 007 golvbrunnar S75/B75 och B110 är tillverkade av syrafast rostfritt stål i följande dimensioner:

Med sidoutlopp (S) DN 75 mm.

Med bottenutlopp (B) DN 75 mm och DN 110 mm.

Brunnarna kan beställas med ett sidoinlopp DN 50 mm.

Diameter sil/brunnsgaller = 132 mm.

Golvbrunnarna kan beställas med silar för belastningsklass K3 (3 kN) för ytor utan körbar trafik eller L15 (15 kN) för ytor med lätt körbar trafik.

Nedan uppmätta flöden är utförda enligt golvbrunnstandard SS-EN 1253-1:2015:

Namn och modell/utförande	Maximal flödeskapacitet genom sil (l/s)
FURO 007 S75/sidoutlopp DN75	1,3
FURO 007 B75/bottenutlopp DN75	1,7
FURO 007 B110/bottenutlopp DN 110 mm	1,2

Avsedd användning

Golvbrunnar avsedda för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag.

Handelsnamn

FURO 007

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten*

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Enligt Boverkets Byggregler (BBR) 6:641 ovan: "Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställes normflöden".

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, FURO 007 märkt, Art nr 1MONT 007

Produktblad FURO 007

Typgodkännande 0948/00 | 2020-03-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-20



9P05302



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-00-0233, Kontrollorgan: RISE

Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Furhoffs Rostfria, AB, Skövde.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och etikett på förpackning och omfattar:

Golvbrunnen märks med:

Förpackningen märks med:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsdatum
Certifierings- och kontrollorgan

FURO

Furhoffs
†
1002
Furo 007
0948/00
Datum
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport: 9P06947 från RISE.

Kommentarer

Golvbrunnarna har provats efter SS-EN 1253-2:2015 med krav enligt SS-EN 1253-1:2015.

Golvbrunnar är provade utan silkorgar.

Brunnarna är provade med våtrumsmatta, rollat tätskikt och tätskiktsfolie.

Tätskikt som limmas mot brunnarna skall ha verifierad vidhäftning mot rostfritt stål.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-05-14, med giltighetstid t.o.m. 2019-05-13.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-03-03.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson