

Faluplast Golvbrunn G2

Innehavare/Utfärdat för

AB Faluplast

Tunavägen 91-93, 791 61 Falun, Sverige

Produktbeskrivning

Faluplast golvbrunnar typ G2 med modeller ST 50, ST 75, BT 75 och ROT 75.

Spygatt LIV.

Golvbrunnarnas vattenlås är urtagbart för rengöring.

Golvbrunnar och spygatt är tillverkade av PP (polypropen) och har en klämring som monteras med 5 stycken rostfria skruvar.

Silar (galler) är tillverkade av PP och erbjuds att köpas separat vid behov.

Förhöjningsringar 12, 15 och 25 finns som extra tillbehör.

Nedan belastningsklass och uppmätta flöden är utförda enligt golvbrunnstandard SS-EN 1253-1:2015:

Belastningsklass:

Namn och modell/utförande	Uppmätt kvarstående deformation på sil/galler vid belastningsklass K3 (3000 N)	Kravvärde
Plastsil, ritningsnr.100498	0,2 mm	≤ 1,0 mm

Flödeskapacitet genom sil/galler:

Namn och modell/utförande	Maximal flödeskapacitet genom silen (l/s)	Kravvärde (l/s)
SIV, ST 50 med sidoutlopp DN 50	0,8	0,8
IDA, ST 75 med sidoutlopp DN 75	1,2	0,8
BODIL, BT 75 med bottenutlopp DN 75	1,9	0,8
RUT, ROT 75 med sidoutlopp DN 75	1,1	0,8
LIV, ST 50 med sidoutlopp DN 50	1.1	0.8

Flöde genom sidoinlopp = flöde genom enbart uttaget i silen/galler:

Namn och modell/utförande	Maximal flödeskapacitet genom enbart uttaget i silen (l/s)	Kravvärde (l/s)
SIV, ST 50 med sidoutlopp DN 50	0,9	0,8
IDA, ST 75 med sidoutlopp DN 75	> 1,3	0,8
BODIL, BT 75 med bottenutlopp DN 75	> 1,3	0,8
RUT, ROT 75 med sidoutlopp DN 75	> 1,3	0,8
LIV, ST 50 med sidoutlopp DN 50	> 1,2	0,8

Som sidoinlopp i detta fall räknas uttaget i silen för ett anslutande rör med DN 40.

Kombinerat flöde genom silen/galler + uttaget i silen DN 40:

Namn och modell/utförande	Konstant flöde 0,80 l/s genom uttaget i silen med DN 40	Maximalt flöde genom silen (l/s)	Kravvärde (l/s)
SIV, ST 50 med sidoutlopp DN 50	0,80	0,3	0,8 + 0,3
IDA, ST 75 med sidoutlopp DN 75	0,80	0,8	0,8 + 0,6
BODIL, BT 75 med bottenutlopp DN 75	0,80	1,2	0,8 + 0,6

Typgodkännande SC0522-18 | 2026-08-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1355634

(1252059)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



RUT, ROT 75 med sidoutlopp DN 75	0,80	0,7	0,8 + 0,6
LIV, ST 50 med sidoutlopp DN 50	0,80	0,7	0,8 + 0,3

Avsedd användning

Golvbrunnar och spygatt är avsedda för avledning av spillvatten och montering i betong- eller träbjälklag med tätskikt bestående av plastmatta eller brunnsmanschett/tätskiktsfolie, se även "Kommentarer" nedan.

Handelsnamn

Golvbrunnar G2:

SIV 50 Sidoutlopp, RSK 711 0850 // NRF 451 6097
BODIL 75 Bottenutlopp, RSK 711 0849 // NRF 451 6096
IDA 75 Sidoutlopp, RSK 711 0848 // NRF 451 6095
RUT 75 Sidoutlopp, RSK 711 0851 // NRF 451 6098
LIV 50 Sidoutlopp, RSK 711 0853 // NRF 143 8332

Lösa silar:

Vit plast, RSK 713 0087 // NRF 451 6103
Grå plast, RSK 713 0037 // NRF 451 7094
Svart plast, RSK 713 0039 // NRF 451 7095
Rostfri, RSK 713 0088 // NRF 451 6104

Lösa klämringar:

Vit plast, RSK 713 5113 // NRF 451 6101
Grå plast, RSK 713 5115 // NRF 451 6102

Förhöjningsringar till ovan brunnar:

Förhöjningsring FALU 12 mm med RSK 713 5110 // NRF 451 6084.
Förhöjningsring FALU 15 mm med RSK 712 9672 // NRF 451 6019.
Förhöjningsring FALU 25 mm med RSK 712 9673 // NRF 451 6021.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8): Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 10-12 §§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):
Fast inredning och utrustning BFS 2024:9, 2 kap. 28 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:
Installationer för spillvatten BBR 6:641
Utformning BBR 6:644
Fast inredning och utrustning BBR 8:32

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning SIV 50 Sidoutlopp daterad 2024-02-27
Monteringsanvisning BODIL 75 Bottenutlopp daterad 2024-02-27
Monteringsanvisning IDA Sidoutlopp daterad 2024-02-27
Monteringsanvisning RUT 75 Sidoutlopp daterad 2024-02-27
Monteringsanvisning, Förhöjningsringar daterad 2024-01-26
Monteringsanvisning, LIV 50 Sidoutlopp daterad 2026-06-17

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: "Faluplast_golvbrunnar" daterad 2026-04-13. Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

AB Faluplast, Tunavägen 91-93, 791 61 Falun, Sverige
AB Faluplast, avd. Furudal, Näsvägen 13, 795 71 Furudal, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett eller text på varje levererad produkt, förpackning eller monteringsanvisning och omfattar:

Innehavare	AB Faluplast
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>år och månad</i>
Typgodkännandets nummer	SC0522-18
Dimension	DN 50 eller DN 75
Material	PP
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter ETz 7P09208, ETZ 7P09208-01, 122461-A, 122461-B, O100115-1229833-rev1 och O100115 1321518-B-rev1 från RISE.

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 044, daterad 2025-10-10.

Golvbrunnar, spygatt och förhöjningsringar bedöms uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.

Vid provning enligt punkten 5.5.2 har tätskikt bestående av plastmatta eller av folie och rollat tätskikt ihop med brunnsmanschett använts.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-05-03.

Typgodkännande SC0522-18 | 2026-08-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Giltighet

Giltigt till och med 2029-05-02

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
etta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A blue ink signature of Stefan Coric, written in a cursive style.

Stefan Coric