

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0077/00

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

## Golvbrunn, Purus Mini Brage 50, Mini Brage 110 och Mini Oden 50

Innehavare	Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad. Tel: 010-414 49 00, fax: 010-414 49 96, e-post: <a href="mailto:info@purus.se">info@purus.se</a> Hemsida: <a href="http://www.purus.se">www.purus.se</a> , organisationsnr: 556361-1887.		
Produkt	Purus Mini Brage 50, Mini Brage 110 och Mini Oden 50 är tillverkade av PP. Mini Brage 50 har bottenutlopp och Mini Oden 50 har sidoutlopp med anslutning Ø50 mm. Mini Brage 110 har bottenutlopp med anslutning Ø110 mm. Samtliga golvbrunnar levereras med Purus Flex Neptun vattenlås, Purus KL 130 automatisk klämring och plastsil (Ø130 mm) utan urtag.		
Avsedd användning	Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av vårumsmatta eller klinker.		
Handelsnamn	Purus Mini Brage 50, Mini Brage 110 och Mini Oden 50.		
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):		
	Installationer för spillvatten	6:641, 1:a och 2:a stycket	
	Utformning	6:644, 1:a meningen och 2:a stycket	
	Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt kan avleda minst 150 % av de betjänade tappställets normflöden.		
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning Purus Minimaxi, daterad av SP SITAC 2011-01-28. Drift och skötsel Purus golvbrunnar, daterad 2009-04.		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22 med diarienummer 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.		

- Kontroll (forts.)** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.  
Purus AB, Hasselgatan 25, 333 32 Smålandsstenar.
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning som omfattar:
- På produkt och emballage:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| Innehavare                                  | <b>Purus</b>         |
| Produktnamn                                 | <b>Namn</b>          |
| Produktkod/RSK-nr                           | <b>Nummer</b>        |
| Boverkets inregistrerade varumärke          | <b>+</b>             |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | <b>SP SITAC 1002</b> |
| Kontrollorgan                               | <b>SP</b>            |
- Produkt är även märkt med:
- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Löpande tillverkningsdatum | <b>År/Månad</b> |
| Typgodkännandets nummer    | <b>0077/00</b>  |
- Bedömningsunderlag** Rapport 270-9-0831A-55, 270-9-0831B-55 och 270-9-0831C-55 från DTI.  
Ritningsförteckning upprättad av SP SITAC 2011-01-26.  
Rapport P9 01641-10 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
- Kommentarer** Monteringsanvisningar skall levereras med brunn.

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003.  
Mini Brage 110 har flödeskapacitet 0,9 l/s och är avsedd att användas för en enskild duscharmatur.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-06-27, med projektnummer T000077-04 och med giltighetstid t o m 2010-04-10.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-03-30.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

  
Håkan Thiman

  
Marcus Tillman