

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0036-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

Förhöjningsring, Purus FHP och FHP/FLEX

Innehavare	Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad. Tel: 010-414 49 00, fax: 010-414 49 96, e-post: info@purus.se Hemsida: www.purus.se , organisationsnr: 556361-1887.		
Produkt	Purus FHP och FHP/FLEX är tillverkade av ABS för Purus typgodkända golvbrunnar med sildiameter 150 mm. FHP finns i följande fasta höjder i runt utförande: 13 mm, 25 mm, 50 mm och 100 mm samt i fyrkantigt utförande med höjd 13 mm. FHP/FLEX är steglöst kapbar med valfri förhöjning inom intervallet (35-107) mm. Förhöjningsringarna levereras med klämring för anslutning till tätskikt.		
Avsedd användning	Förhöjningsringarna är avsedda för montering i Purus typgodkända golvbrunnar av plast eller gjutjärn med sildimension Ø150 mm för montering i golv med plastmatta eller klinker.		
Handelsnamn	Purus FHP och Purus FHP/FLEX.		
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):		
	Installationer för spillvatten	6:641, 1:a och 2:a stycket	
	Utformning	6:644, 1:a meningen och 2:a stycket	
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning Purus Flex, daterad av SP SITAC 2011-01-26. Monteringsanvisning Purus brunnar, daterad 2009-05.		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22 med diarienummer 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.		

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Purus AB, Hasselgatan 25, 333 32 Smålandsstenar.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning som omfattar:
- På produkt och emballage:
- | | |
|---|----------------------|
| Innehavare | Purus |
| Produktnamn | Namn |
| Produktkod/RSK-nr | nummer |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Kontrollorgan | SP |
- Produkt är även märkt med:
- | | |
|----------------------------|------------------|
| Löpande tillverkningsdatum | År/Månad |
| Typgodkännandets nummer | SC0036-11 |
- Bedömningsunderlag Rapport 94E1 2201, E30193B och E30229B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritningsförteckning upprättad av SP SITAC 2011-01-26. Rapport P9 01641-10 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
- Kommentarer Förhöjningsringarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med nummer 0266/94 med projektnummer T300332-01 daterat 2008-06-26 och bevis med nummer 4926/91 med projektnummer T200199-03 daterat 2007-12-21.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-03-30.


Håkan Thiman


Marcus Tillman