

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0273/96

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Golvbrunn, Purus Bigg och Purus Heavy

Innehavare	Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad. Tel: 010-414 49 00, fax: 010-414 49 96, e-post: info@purus.se Hemsida: www.purus.se organisationsnr: 556361-1887.	
Produkt	Golvbrunnarna Bigg och Heavy består av brunnshus, vattenlås, klämring och sil med Dy 220 mm. Brunnarna har utlopp med Dy 75 mm eller 110 mm samt vattenlås av modell Purus Ran. Bigg har sidoutlopp och Heavy har bottenutlopp. Se information vid handelsnamn nedan för materialbeskrivning. Purus Bigg och Heavy kan förses med förhöjningsring (FHR).	
Avsedd användning	Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.	
Handelsnamn	Brunnsmodell	RSK nr.
	Purus Bigg 75 R	7102834
	Purus Bigg 75 P	7102822
	Purus Bigg 110 R	7102835
	Purus Bigg 110 P	7102821
	Purus Bigg 110 E	7102819
	Purus Heavy 75 R	7102836
	Purus Heavy 75 P	7102830
	Purus Heavy 110 R	7102837
	Purus Heavy 110 P	7102829
	Purus Heavy 110 E	7102827
	R = samtliga detaljer tillverkat av rostfritt stål. P = brunnshus tillverkat av rostfritt stål, vattenlås och sil tillverkat av PP. E = brunnshus tillverkat av epoxibelagt gjutjärn, vattenlås och sil tillverkat av PP.	
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):	
	Installationer för spillvatten	6:641, 1:a och 2:a stycket
	Utformning	6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

Godkännande (forts.)	Golvbrunn ska ha flödeskapacitet som minst motsvarar 150 % av de betjänade tappställen normflöden.
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning Purus golvbrunnar 220, daterad 2011-06-30. Drift och skötselanvisning Purus golvbrunnar, version 2011:1.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2011-06-14 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: 210-97-0648. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad. Purus AB, Hasselgatan 25, 333 32 Smålandsstenar.
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar: <u>Text på förpackning:</u> Innehavare Boverkets inregistrerade varumärke Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer Typgodkännandets nummer Produktens typbeteckning RSK nummer Kontrollorgan <u>Text på artiklar:</u> Innehavare Löpande tillverkningsmånad/år RSK nummer klämring, KL 220 RSK nummer vattenlås, Ran BH plast RSK nummer vattenlås, Stål-Ran BH 50 RSK nummer plastsil utan urtag, P 220 UU RSK nummer stålsil utan urtag, SR 220 UU
Bedömningsunderlag	Rapport P200524 och E30234A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport 270-6-0681-55 och 270-5-0634A-55 från DTI, Danmark.

Purus

SP SITAC 1002
0273/96
Enligt handelsnamn
Enligt handelsnamn
SP


Purus
månad/år
714 13 40
711 28 18
713 84 42
713 80 51
713 38 38

Kommentarerer Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.
Bigg och Heavy har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003.
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer med projektnummer T100273-02 daterat 2006-07-05 samt typgodkännande 1421/96 daterat 2006-07-05 med projektnummer T100276-02.

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2017-04-02.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ronald Green'.

Ronald Green

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcus Tillman'.

Marcus Tillman