

GODKÄNNANDEBEVIS 0117/06

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SÄKORD: SPILLVATTEN
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
golvavlopp, golvbrunn

GOLVBRUNN PURUS miniMAX 130

Innehavare	PURUS AB, Södergatan 7, 275 21 SJÖBO, tel. 0416-257 00, fax. 0416-257 20. E-mail: info@purus.se		
Produkt	Golvbrunn, med delvis mekaniskt vattenlås, tillverkade av PP. Purus miniMAX 130 har sidoutlopp med 50 mm alt. 75 mm anslutning.		
Avsedd användning	Golvbrunnarna är avsedda för avledning av spillvatten från golv med plastmatta och klinker. För träbjälklag finns en monteringsplatta ("Purusplattan").		
Handelsnamn	Purus miniMAX 130.		
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)		
	Installationer för spillvatten	6:641, 1:a och 2:a stycket	
	Utförning	6:644, 1:a stycket 1:a meningen 2:a stycket 1:a meningen	
	Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1. Det delvis mekaniska vattenlåsets funktion bedöms motsvara ett vattenlås djup om 50 mm.		
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning, MA 130 miniMAX 0610S.		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1997-08-22 och Projektnr 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ Sveriges Provnings- och Forsknings Institut, SP.		

- Kontroll forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.
- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
PURUS Sjöbo AB, Sjöbo.
- Märkning Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av märkning på produkt respektive emballage och omfattar:

På Produkt

Produktnamn golvbrunn
Löpande tillverkningsår och månad

PURUS miniMAX 130
År/Månad

Produktnamn Klämring

PURUS Automatiska klämring 130
RSK 714 13 16

Produktnamn Sil

PURUS AB RSK 713 84 28 samt "S"

På Emballage

Produktnamn
P-märke
Certifieringsorgan
Godkännandebevisets nummer
Besiktningsorgan

PURUS miniMAX
P
SITAC
0117/06
SP

Bedömningsunderlag Testrapport nr ETK P503932, ETK P503932-1 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP

Kommentarer Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.
Det delvis mekaniska vattenlåsets funktion bedöms motsvara ett vattenlås djup om 50 mm.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2011-12-04



Johan Åkesson



Håkan Thiman