

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0995/74

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: TAPPVATTEN
Fogmetoder, kopplingar
kompresionskopplingar

VATETTE KLÄMRINGSKOPPLING

Innehavare	Villeroy & Boch Gustavsberg AB, 447 81 VÅRGÅRDA, tel: 08-570 391 00, fax: 08-570 394 01, E-mail: info@gustavsberg.com, webb: www.gustavsberg.com, organisationsnummer: 556441-9918				
Produkt	Klämringskoppling för sammanfogning av koppar- eller PEX-rör. Kopplingen består av kopplingshus, kopplingsmutter och klämring. Stödhylsa skall användas vid sammanfogning av mjuka eller halvhårda oförkromade kopparrör, förkromade kopparrör samt PEX-rör. Kopplingen tillverkas i dimensionerna D_y 6-54 mm.				
Avsedd användning	Oförkromade kopplingar avsedda för sammanfogning av hårda oförkromade kopparrör D_y 6-54 mm, mjuka eller halvhårda oförkromade kopparrör D_y 10-28 mm eller PEX-rör med D_y 10-28 mm samt förkromade kopplingar avsedda för sammanfogning av mjuka eller halvhårda förkromade kopparrör 8- 22 mm i tappvatteninstallation. Koppling skall vara förlagd utbytbar (ej godkänd för dold förläggning).				
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL, i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför vad gäller bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <table><tr><td>Installationer för tappvatten</td><td>6:62, 2:a stycket.</td></tr><tr><td>Utformning</td><td>6:625, 1:a och 4:e stycket</td></tr></table>	Installationer för tappvatten	6:62, 2:a stycket.	Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket
Installationer för tappvatten	6:62, 2:a stycket.				
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket				
Tillhörande handlingar	Katalog: System Vatette, daterad 08/2006, se även: www.gustavsberg.com				
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar angivna i kontrollavtal daterat 2007-01-18 och dnr. 210-96-0807 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.				

2007-09-11

Tg-bevis nr 0995/74

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Märkning	Tryckmuttern märks VA, Vatette samt med dimension (D _y). Förpackningen är försedd med en etikett som omfattar: Innehavarens namn Gustavsberg Vårgårda Armatur AB Boverkets inregistrerade varumärke † SITAC:s ackrediteringsnummer SITAC 1422 Typgodkännandebevisets nummer 0995/74 Dimension D_y
Bedömnings- underlag	Rapporter nr E30147C, E30230 och 97E2 1739 B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 1997-09-02.
Kommentarer	Produkten är godkänd mot NKB Produktregler nr 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer", daterad Oktober 1989 och NKB Produktregler nr 18 "Mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer", daterad Februari 1990. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2002-09-10 och projektnummer T200311.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2012-09-10. Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Ingvar Pettersson