

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	NPI
Produktens typbeteckning	514
Löpande tillverkningsår	år
Typgodkännandets nummer	0628/80
Egenskaper	70°C, 10 bar
Dimension	DN10
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapport F515203 från SP.

Rapporter 989672-3, 932113-3, 883423-3, 806473-3, 565215, 661372-1 och 738214 från DTI.

Kommentarer

Kopplingsledningen är testat enligt relevanta delar av standard EN 13618.

Godkännandet gäller under förutsättning att:

- Kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum
- Kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter
- Avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-04-12.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-03-20.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten/erna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric