


GODKÄNNANDEBEVIS

0120/73

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

MA Avloppsledningssystem

- Innehavare** Gustavsberg Rörsystem Ab, Svetsaregatan 19, 302 50 Halmstad.
Tel: 035-17 22 30, fax: 035-17 22 31, organisationsnr: 556554-0662.
E-post: mail@gustavsberg-ror.se hemsida: www.gustavsberg-ror.se
- Produkt** MA Avloppsledningssystem bestående av rör och formstycken tillverkas av gjutjärn i dimensionerna DN 50, DE 75, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250 och DN 300. Följande kopplingar används för sammanfogning: JET, ULTRAJET, JETETT och ULTRAJET-bojan. Systemet uppfyller samtliga krav i standard SS-EN 877:2008 och kan kombineras med andra  märkta produkter som godkänts av SP SITAC och uppfyller kraven i standard SS-EN 877:2008.
- Avsedd användning** För avledning av avloppsvatten och dagvatten inom byggnad och i mark.
- Handelsnamn** MA System, Gustavsberg rörsystem.
- Godkännande** Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|--------------------------------|---|
| Brandteknisk klass A2-s1, d0 | 5:22 |
| Installationer för spillvatten | 6:641, 1:a stycket och 2:a stycket sista meningen |
| Dagvatten | 6:642, 1:a stycket |
| Utformning | 6:644, 1:a stycket och 2:a stycket sista meningen |
- Tillhörande handlingar** MA System produktkatalog, daterad 2008.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-09-03 och diarienummer 210-97-0138 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, namn institut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande import/tillverkningsställe:
Gustavsberg Rörsystem Ab, Svetsaregatan 19, 302 50 Halmstad.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Gustavsberg Rörsystem Ab
P-märke	P
Certifieringsorgan	SP SITAC
Godkännandets nummer	0120/73
CE märkning	CE
Produktens RSK-nummer	nummer
Dimension	dimension
Löpande tillverkningsmånad	år/månad
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag Följande rapporter utförda av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut:
P105043-1, P105043-2, KMy5521, MKh P203181, MKh P203989, PX07852, PX07852A, PX07852-01, P106395, Kmp 5305A och F405979.

Kommentarer Brandklassning har utförts enligt SS-EN 13501-1:2007.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-09-24, med projektnummer T100235-03.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-05-29.


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman