

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0031

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD

Genomföringar i vägg och bjälklag
Kanal-, kabel- och rör genomföringar

BBR

BSAB:

1, 5

ZSC, PPC

QLF, SBJ

BRENNIX BRANDSKYDDSMASSA

Innehavare

Stål & Brandteknik AB, Box 19171, 152 28 Södertälje
Tel 08 - 550 154 00, fax 08 - 550 334 10, E-post: info@brandteknikab.se

Produkt

BRENNIX BRANDSKYDDSMASSA för brandtätning av genomföringar med ventilationskanaler, stålrör, kopparrör, VP-rör och elkablar samt brandtätning av tomhål. Genomföringar i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material typ betong, lättbetong, tegel samt lätta gipsväggar med stålregelstomme. Genomföringarnas utförande och övriga förutsättningar framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Brandtätning av rör genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel i brandteknisk klass EI 30-EI 90.

Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Brandteknisk klass EI 30-EI 90*	5:221
Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller	5:6

*Brandteknisk klass EI 30, EI 60 och EI 90 enligt tillhörande handlingar

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
2. Säkerhet i händelse av brand

Giltighetstid


Beslutsdatum 2007 12 19. Dnr 028/07. Typgodkännandet gäller t o m 2012 12 19.


Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nr daterat 2002 12 19. Dnr 894/02.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, Typ 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2007 12 19
Bilaga 2	Produktmärkning	2007 12 19
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2007 12 19
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2007 12 19


Bertil Wolgast
VD


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

