

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0165

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖRLEDNINGAR

BBR 6:6

Ledningar av PE-rör, inomhusavloppsrör

BSAB PN

(Rör och formstycken av plast för avloppsvatten)

Geberit Silent PE-S2

Innehavare

GEBERIT AB, Kosterögatan 5, SE - 202 14, MALMÖ.
Tel +46 (0)40 - 680 89 30. Fax +46 (0)40 - 18 54 39. www.geberit.se

Produkt

Geberit Silent PE-S2, avloppsrörssystem, dim 56, 63, 75, 90 och 110 mm.

Avsedd användning

Avledning av avloppsvatten inom byggnad där temperaturen kortvarigt kan uppgå till 95° C samt till dagvattenledningar inomhus.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Installationer för dagvatten	6:642
Utformning	6:644
Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller	5:6
Ljudförhållanden	7:2

Genomföringar med Geberit Silent PE-S2 avloppsrör utförda enligt tillhörande handlingar godkänns i brandteknisk klass EI 60.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2006 12 15. Dnr 280/06. Typgodkännandet gäller t o m 2011 04 23.

Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006 04 24 med dnr 257/05.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2001 04 09.
Bilaga 2	Produktmärkning	200 6 12 15.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2001 04 09.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2006 12 15.



Bertil Wolgast
Bertil Wolgast
VD

Magnus Jerlmark
Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

1355
EN 45 011