

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0165**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL****SAKORD: AVLOPPSVATTEN****BBR 5, 6, 7****Rörledningar av PE-rör, inomhusavloppsrör****BSAB PN-****(Rör och formstycken av plast för avloppsvatten)****Geberit Silent PE-S2****Innehavare**

GEBERIT AB, Kosterögatan 5, SE - 202 14, MALMÖ.
Tel +46 (0)40 – 680 89 30. Fax +46 (0)40 – 18 54 39. www.geberit.se

Produkt

Geberit Silent PE-S2, avloppsrörssystem, dim 56, 63, 75, 90 och 110 mm.

Avsedd användning

Avledning av avloppsvatten inom byggnad där temperaturen kortvarigt kan uppgå till 95° C samt till dagvattenledningar inomhus.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	
-Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Installationer för dagvatten	6:642
Utformning	6:644
Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller	
-Genomföringar*	5:6
Ljudförhållanden	7:2

*Genomföringar med Geberit Silent PE-S2 avloppsrör utförda enligt ”Tillhörande handlingar” godkänns i brandteknisk klass upp till EI 60.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper:

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid


Beslutsdatum 2011-05-25. Dnr 480/10. Typgodkännandet gäller t o m 2016-05-25.

Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-12-15, Dnr 280/06. Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.


Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2011:19, TYP 5.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011-05-25
Bilaga 2	Produktmärkning	2011-05-25
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011-05-25
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011-05-25



Bertil Wolgast
VD



Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig

**SWEDCERT**

SWEDCERT AB, Campus Gräsvik 1, S-371 75 Karlskrona, Tel +46 (0)455 305600

