

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 5775/88

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: TAPPVATTEN
Fogmetoder, kopplingar
kompresionskopplingar

KUTERLITE KLÄMRINGSKOPPLING

Innehavare	Broen A/S, Skovvej 30, DK-5610 ASSENS, Danmark, tel: +45 64 71 20 95, fax: +45 64 71 29 95, , hemsida: www.broen.com Org.nr/CVR No: 71172511.
Info lämnas av	BROEN Raufoss AB, Exportgatan 38 B, 422 46 Hisings Backa, Göteborg, tel: 031 761 02 00 fax: 031 704 86 00, hemsida: www.broen.se
Produkt	KUTERLITE klämringsskoppling. Kopplingen består av kopplingshus, kopplingsmutter, klämring och stödhylsa. Stödhylsan används vid fogning av mjuka kopparrör samt PEX-rör. Materialet i vattenberörda delar består av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering.
Avsedd användning	Klämringsskopplingen är avsedd för fogning av mjuka och hårddragna kopparrör, D_y 6-54 mm, förkromade kopparrör, D_y 10-15 mm samt typgodkända PEX-rör, D_y 10-28 mm i tappvatteninstallation. Koppling skall vara förlagd utbytbar (ej godkänd för dold förläggning).
Handelsnamn	KUTERLITE
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). Tappvatten, allmänt Material
	6:611, 1:a och 3:e stycket 6:615, 1:a meningen och 3:e stycket
Tillhörande handlingar	Produktblad, utgåva 1, 2004-11-13 sidor 1-12.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollavtal daterade 2004-06-15 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ Dansk Teknologisk Institut.

2005-03-30

Tg-bevis nr 5775/88

Kontroll forts.	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: Rudhäll Trading AB, 335 00 GNOSJÖ.
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av präglning på varje levererad produkt och etikett på varje förpackning och omfattar: Muttern är märkt: Kopplingen är märkt med "Kuterlite" och dimension. Förpackningen är märkt: Innehavarens namn Broen A/S, Danmark Boverkets inregistrerade varumärke † SITAC:s ackrediteringsnummer SITAC 1422 Produktens typbeteckning Kuterlite Typgodkännandebevisets nummer 5775/88 Dimensionsbeteckning röranslutning D_y Besiktningsorgan DTI
Bedömningsunderlag	Rapport nr 88E4 0026, 88E4 0026:1, 88E4 0026-2, 94E12276 och P0 05582B från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 1996-04-01.
Kommentarer	Produkten är godkänd mot NKB Produktregler nr 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer", daterad Oktober 1989 och NKB Produktregler nr 18 "Mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer", daterad Februari 1990. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2001-03-28 och Projektnummer T100052.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2010-03-30.



Johan Åkesson



Ronald Green