

Byggproduktcertifikat 0944

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: AVLOPPSVATTEN

Brunnar mm i mark. Slamavskiljare

BBR 6:64

BSAB: PL

Slamavskiljare SA 2000 ce

Innehavare

FANN VA-teknik AB, Dackevägen 33, 177 34 JÄRFÄLLA.

Tel +46 (0)8-761 02 21. Fax +46 (0)8-761 46 70.

www.fann.se E-post @fann.se

Produkt

Slamavskiljare utformad som en liggande, rektangulär behållare med nominell kapacitet NC 2 m³ och dygnsflöde 1 m³/dygn. Behållaren är tillverkad genom rotationsgjuten polyetenplast (PE) mot kraven i SS-EN12566-1 / A1.

Certifikatet omfattar aktuell produkt utförd i tre alternativa polyetenplaster, (Se bilaga 1).

Behållaren förses med kapningsbara förhöjningsstosar med godkända lock av plast eller betong.

Avsedd användning

Rening av spillvatten (KI-BDT) från högst ett hushåll eller 5 personer med slamtömning varje år.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR):

Installationer för spillvatten

BBR 6:641

Utformning.

BBR 6:644

Krav i brottgränstillstånd

BKR 2:11

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. Bärförmåga, stadga och beständighet

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2010 06 22 Dnr 137/10. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2015 06 21.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2000:27, TYP 2.


SWEDCERT AB


Bilaga 1 Tillhörande handlingar 2010 06 22.

Bilaga 2 Produktmärkning 2010 06 22.

Bilaga 3 Kontrollanvisningar 2010 06 22.

Bilaga 4 Bedömningsunderlag 2010 06 22.


Bertil Wolgast
VD


Magnus Jerlmärk
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT