

# Byggproduktcertifikat 0944

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: AVLOPPSVATTEN  
Brunnar mm i mark. Slamavskiljare

BBR 6:64  
BSAB: PL

### Slamavskiljare SA 2000 ce

#### Innehavare

FANN VA-teknik AB, Dackevägen 33, 177 34 JÄRFÄLLA.  
Tel +46 (0)8-761 02 21. Fax +46 (0)8-761 46 70.  
[www.fann.se](http://www.fann.se) E-post [@fann.se](mailto:@fann.se)

#### Produkt

Slamavskiljare utformad som en liggande, rektangulär behållare med nominell kapacitet NC 2 m<sup>3</sup> och dygnsflöde 1 m<sup>3</sup>/dygn. Behållaren är tillverkad genom rotationsgjuten polyetenplast (PE) mot kraven i SS-EN12566-1 / A1.

Certifikatet omfattar aktuell produkt utförd i tre alternativa polyetenplaster, ( Se bilaga 1).

Behållaren förses med kapningsbara förhöjningsstosar med godkända lock av plast eller betong.

#### Avsedd användning

Rening av spillvatten (KI-BDT) från högst ett hushåll eller 5 personer med slamtömning varje år.

#### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR):

Installationer för spillvatten	BBR 6:641
Utformning.	BBR 6:644
Krav i brottgränstillstånd	BKR 2:11

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

#### Giltighetstid

Beslutsdatum 2010 06 22 Dnr 137/10. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2015 06 21.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2010 06 22.
Bilaga 2	Produktmärkning	2010 06 22.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2010 06 22.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2010 06 22.

  
Bertil Wolgast  
VD

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig



# SWEDCERT