

Byggproduktcertifikat 0944

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: AVLOPPSVATTEN

Brunnar mm i mark. Slamavskiljare

BBR 6:64

BSAB: PL

Slamavskiljare SA 2000 ce

Innehavare

FANN VA-teknik AB, Dackevägen 33, 177 34 JÄRFÄLLA.

Tel +46 (0)8-761 02 21. Fax +46 (0)8-761 46 70.

www.fann.se E-post @fann.se

Produkt

Slamavskiljare utformad som en liggande, rektangulär behållare med nominell kapacitet NC 2 m³ och dygnsflöde 1m³/dygn. Behållaren är tillverkad genom rotationsgjutning i polyetenplast (PE) mot kraven i SS-EN12566-1 / A1. Certifikatet omfattar aktuell produkt utförd i fyra alternativa polyetenplaster, (Se bilaga 1). Behållaren förses med kapningsbara förhöjningsstosar med godkända lock av plast eller betong.

Avsedd användning

Rening av spillvatten (KI-BDT) från högst ett hushåll eller 5 personer med slamtömning varje år.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten

BBR 6:641

Utformning.

BBR 6:644

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 8 kap 4 §

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL:

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid


Beslutsdatum 2011 11 25 Dnr 518/11. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2015 06 21.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll. Detta certifikat ersätter tidigare byggproduktcertifikat med samma nummer, dnr 137/10. Daterat 2010-06-22.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2011:19, TYP 5.


SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011 11 22.
Bilaga 2	Produktmärkning	2011 11 22.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011 11 22.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011 11 22.



Bertil Wolgast

VD



Magnus Verlmark
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

Bilaga 1**till Byggproduktcertifikat 0944****Produkt: Slamavskiljare SA 2000 ce****Innehavare: FANN VA-teknik AB****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2011-11-22.**

1. "Anvisning för slamavskiljare SA 2000ce", (3 sid.)
upprättad av FANN VA-teknik AB. (version 1.0, 2010 05 12).
2. "PE 700, Monteringsanvisning plastlock", (1 sid)
upprättad av FANN VA-teknik AB, daterad 2008 02 05, Version 1.0.
3. Tillverkningsritningar:
Slamavskiljare -SA 2000ce. Daterad 2009 12 22.
Slamavskiljare -In- och utlopp. Daterad 2010 01 27.
Slamavskiljare -In- och utlopp. Daterad 2010 01 27.

Kommentarer:

- Slamavskiljare som förses med låsbart eller typgodkänt lock uppfyller även kravet enligt BBR 8:233.
- Certifikatet omfattar aktuell produkt utförd i tre alternativa polyetenplaster enl. följande:
 - / "Dowlex HG 2432 10 UE".
 - / "Resinex 819".
 - / "Icorene 3940".
 - / "Resinex RX 823 Natural".

Bilaga 2**till Byggproduktcertifikat 0944****Produkt: Slamavskiljare SA 2000 ce****Innehavare: FANN VA-teknik AB****PRODUKTMÄRKNING 2011-11-22.**

Slamavskiljare är märkt med:

- SLAMAVSKILJARE SA 2000ce.
- FANN VA-teknik AB, Järfälla
- Tillverkningsnummer
- Markering av inlopp respektive utlopp
- Läggningsanvisningar
- SWEDCERT, , Bpc nr 0944
- Anlitat besiktningsorgan namn eller märke.
- Tillverkarförsäkring enligt BFS 2011:19, TYP 5

Lock på arbetsöppning är märkt med: "Ej nedstigning. Risk för gaser".

SWEDCERT AB

Bilaga 3
till Byggproduktcertifikat 0944.
Produkt: Slamavskiljare 2000 ce.
Innehavare: FANN VA-teknik AB.

KONTROLLANVISNINGAR 2011-11-22.

Tillverkningskontroll är baserad på egenkontroll kombinerad med övervakning av egenkontrollen.

Egenkontroll:

Egenkontroll skall utföras i enlighet med Sveriges Plastförbunds (SPF) Verksnorm 1300, avsnitt 8.3.1.

Egenkontrollen skall även omfatta:

- mottagning, hantering och kontroll av material
- kontroller under tillverkning
- leveranskontroll

Egenkontrollen skall dokumenteras med signerade provnings- och kontrolljournal.

Övervakande kontroll:

Övervakande kontroll skall utföras i enlighet med Sveriges Plastförbunds (SPF) Verksnorm 1300, avsnitt 8.3.2.

Övervakande kontroll skall utföras av ackrediterat besiktningsorgan eller organ i annat land enligt BFS 2011:19 TYP 5, §§ 3 och 9.

Följande skall även kontrolleras

- kvalitetsrutiner
- journaler
- provningsutrustning och provningsresultat
- åtgärder vid kassation

Årlig rapportering:

Byggproduktcertifikatets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningarna samt att årligen rapportera till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att dess installation är rätt utförd.

Tillverkningsställe: FANN VA-teknik AB, Fabrik 3, Jönninge, 747 94 ALUNDA.

Kvalitetsansvarig: Håkan Karlsson.

Bilaga 4
till Byggproduktcertifikat 0944
Produkt: Slamavskiljare 2000 ce.
Innehavare: FANN VA-teknik AB.

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2011-11-22.

Byggproduktcertifikatet grundas på underlag upptagna i SWEDCERTs bedömningsrapport 2011-11-22, Bilaga 5.

SWEDCERT AB

