

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0224/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL




**SAKORD: TAPPVATTEN**  
**rör och formstycken**  
**övriga rör och formstycken**

## FLEXIBEL KOPPLINGSLEDNING

Innehavare	Neoperl GmbH, Klosterrunsstr. 9-11, DE-79379 Müllheim tel:+49 809 7631 188 0 Fax: +49 7631 188 287 e-mail: <a href="mailto:info@neoperl.de">info@neoperl.de</a> Internet: <a href="http://www.neoperl.net">www.neoperl.net</a> , Org/VAT De 1424 76 501	
Produkt	Neoflex SPX är en flexibel kopplingsledning av PEX med yttre omflätning av rostfritt med fabriksmonterade kopplingar. Produkten tillverkas i DN 6, DN 8, DN 10 DN 13 och DN 15 med överfallsmutter 1/2", 3/4", 3/8" samt med M10x1 för anslutning till kranhus.	
Avsedd användning	Kopplingsledning för tappställen för varmt och kallt vatten samt för disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.	
Handelsnamn	Neoflex SPX	
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).	
	Tappvatten, allmänt	6:611, 1:a och 3:e stycket
	Material, utförande m.m.	6:615, 1:a meningen och 3:e stycket
Tillhörande handlingar	Installationsanvisning för anslutningsslangar daterad 2006-01-27.	

2006-03-28

**Tg-bevis nr 0224/04**

Kontroll	<p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1991-03-08 Dnr 230-82-1096 och appendix daterat 2006-03-14 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, LGA. Kontrollprovning sker enligt VP 543.</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.</p>										
Tillverkare	<p>Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Neoperl GmbH, Müllheim, Tyskland och Neoperl Nordic A/S, Randers.</p>										
Märkning	<p>Kopplingsledningen är märkta med tillverkarens namn, tillverkningsår, "max 90°C", och dimension.</p> <p>Emballage är märkt med:</p> <table><tr><td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td></td></tr><tr><td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td><td><b>SITAC 1422</b></td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td><b>Neoflex SPX</b></td></tr><tr><td>Typgodkännandebevisets nummer</td><td><b>0224/04</b></td></tr><tr><td>Besiktningsorgan</td><td><b>LGA</b></td></tr></table>	Boverkets inregistrerade varumärke		SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>	Produktens typbeteckning	<b>Neoflex SPX</b>	Typgodkännandebevisets nummer	<b>0224/04</b>	Besiktningsorgan	<b>LGA</b>
Boverkets inregistrerade varumärke											
SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>										
Produktens typbeteckning	<b>Neoflex SPX</b>										
Typgodkännandebevisets nummer	<b>0224/04</b>										
Besiktningsorgan	<b>LGA</b>										
Bedömningsunderlag	<p>Rapport QIWQHGG 714 1104abd, IWQ 713 1147, IWQ 713 1147abcd och QIWQHGG 714 1131ab från LGA, Tyskland. Rapport daterad 27.10.2003 från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets.</p>										
Kommentarer	<p>Godkännandet gäller under förutsättning att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- använt PEX-rör är typgodkänt.</li><li>- kopplingsledningen är i hela sin längd beläget inom ett och samma rum.</li><li>- kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.</li><li>- avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.</li></ul>										
Giltighetstid	<p>Godkännandet gäller t o m 2011-03-28.</p>										



Ronald Green



Johan Åkesson