

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0278/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD:** vatten och avlopp  
betäckningar

**BSAB 17**

## ULEFOS betäckning TL-40

**Innehavare** Ulefos NV AS, P.O.Box 24, N-3831 Ulefoss, tel: 0047 35 94 96 00, fax: 0047 35 94 96 01, e-mail: ulefosnv@ulefosnv.com

**Produkt** Betäckningarna består av ram med självlåsand lock TL-40. Betäckningarna är tillverkade i segjärn enl. ISO 1083:1987 (SS 14 07 27).

**Avsedd användning** Betäckningarna är avsedda att användas som brunnslock för att begränsa risken för barnolycksfall och personsador.

**Handelsnamn** Ulefos TL-40

**Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 2 § 1-9 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).

Allmänt	8:1
Öppning	8:233
Brunn	8:621
Material, utförande m. m.	6:624, första meningen.

**Tillhörande handlingar**

**Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar med diarienummer 210-99-0020, daterade 1999-01-22, och och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

**Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen  
Ulefos NV AS, Norge.



Swedish Institute for Technical  
Approval in Construction



2002-08-21

2 (2)

Tg-bevis nr 0278/02

Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av beständig text (gjuten) på varje levererad produkt och omfattar:  Tillverkarens namn och tillverkningsort Boverkets inregistrerade varumärke SITAC:s ackrediteringsnummer Produktens typbeteckning Typpgodkännandebevisets nummer Egenskaper Löpande tillverkningsnummer eller -datum Besiktningsorgan	Ulefos NV AS, N. † SITAC 1422 TL-40 0278/02 D400 nr/datum SP
Bedömningsunderlag	Rapporterna nr. P202332 och P202332A från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP. Materialintyg, daterat 5. oktober 1998, från Ulefos Jernvärk KS. Ritningar enligt ritningsförteckning.	
Kommentarer	De provade betäckningarna uppfyllde samtliga krav för klass D400 enligt kapitel 7 och 8 i SS EN 124.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2007-08-21	

Johan Åkesson

Tor Bakke