

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0265-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

## Golvbrunn Purus Line/Corner

Innehavare	Purus AB, Södergatan 7, 275 31 Sjöbo, tel: 0416 257 00, fax: 0416-257 20, e-post: info@purus.se, hemsida: www.purus.se, organisationsnr: 556361-1887.		
Produkt	Purus Line/Corner, golvbrunn tillverkad av PP med rostfri sil och inbyggnadsram. Purus Line/Corner har sidoutlopp alternativt bottenutlopp med 75 mm anslutning. Brunnen finns även i en lågbyggd variant som har sidoutlopp alternativt bottenutlopp med 50 mm anslutning.		
Avsedd användning	Golvbrunnar för avledning av spillvatten från golv med klinker. Brunnarna är avsedda för montering i träbjälklag alternativt ingjutning i betongbjälklag.		
Handelsnamn	Purus Line/Corner		
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):		
	Installationer för spillvatten	6:641	1:a och 2:a stycket
	Utformning	6:644	1:a stycket, 1:a meningen 2:a stycket, 1:a meningen
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning Purus Line - För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil, märkt 06.2010 - Montering i betonggolv med rostfri ram/sil, märkt 06.2010 - För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE, märkt 06.2010 - Montering i betonggolv med rostfri ram av typen TILE, märkt 06.2010 Monteringsanvisning Purus Corner - För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil, märkt 06.2010 - Montering i betonggolv med rostfri ram/sil, märkt 06.2010 - För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE, märkt 06.2010 - Montering i betonggolv med rostfri ram av typen TILE, märkt 06.2010		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22 med diarienummer 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.		

Kontroll (forts.)	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Purus Sjöbo AB och Purus Västbo AB.
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:  <u>På produkt:</u> Innehavare Löpande tillverkningsdatum  <u>På emballage:</u> Innehavare/Tillverkningsställe Boverkets inregistrerade varumärke Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer Produktens typbeteckning Produktkod Typgodkännandets nummer Kontrollorgan
	<b>Purus</b> <b>År/Månad</b>  <b>Purus AB</b> <b>SP SITAC 1002</b> <b>Purus Line/Corner</b> <b>RSK-nr</b> <b>SC0265-10</b> <b>SP</b>
Bedömnings- underlag	Rapport P908196-B. Ritningar enligt förteckning upprättad av SP SITAC 2010-06-29.
Kommentarer	Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.  Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1. Lågbyggd variant uppfyller krav för för avledning av spillvatten från en duschplats.  Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2015-06-30.  Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Ronald Green



Krister Svensson